
RESPOSTA AO ESCLARECIMENTO SEI - SAP.GAB/SAP.DCO/SAP.LCT**PREGÃO ELETRÔNICO Nº 433/2025**
EDITAL SEI Nº 27120888/2025 - SAP.LCT

Objeto: Registro de Preços, visando o futura e eventual fornecimento de peças de concreto para pavimentação, a serem utilizados na recomposição de vias públicas e calçadas do Município de Joinville.

Pedido de Esclarecimento 1 - Recebido em 03 de novembro de 2025 às 11h46min

Questionamento 1: Poderiam, por gentileza, confirmar se as medidas informadas nos itens 11 e 12 estão corretas? No edital consta a medida 25x25 cm com 6 cm de espessura, porém verificamos que o padrão seria lajota de 2,5 cm. Gostaríamos de confirmar se a medida do edital está realmente correta.

Resposta: Conforme manifestação da Secretaria de Infraestrutura Urbana, unidade requisitante do processo licitatório, através do Memorando SEI nº 27381449/2025 - SEINFRA.UAG: "A espessura de 6 cm para piso tátil direcional/alerta (itens 11 e 12) está correta, em conformidade com o padrão adotado para blocos de concreto utilizados em calçamento. Embora exista modelos com espessura de 2,5 cm, estes não atendem aos requisitos previstos para o tipo de pavimentação especificado no edital."

Láisa de Souza Rosa

Pregoeira

Portaria 513/2025



Documento assinado eletronicamente por **Láisa de Souza Rosa, Servidor(a) Público(a)**, em 04/11/2025, às 10:31, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **27383054** e o código CRC **21E78C9E**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguacu - CEP 89221-005 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

25.0.197798-4

27383054v2