


PLANTA DE LOCAÇÃO
ESC. 1/100

RUA SÃO MIGUEL



PLANTA DE SITUAÇÃO
ESC. 1/500

IDENTIFICAÇÃO											
NOME DO EMPREENDIMENTO: UBSF BAKITAS											
PROPRIETÁRIO: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE											
MUNICÍPIO:	JOINVILLE	RUA:	SÃO VICENTE	Nº:	13.21.21.61.0454.0000 / 13.21.21.61.0025.0002	S/N:		COMPLEMENTO:		BARRIO:	BOA VISTA
INSCRIÇÃO IMOBILIAR/CARTERA (PM): 13.21.21.61.0454.0000 / 13.21.21.61.0025.0002											
AUTOR DO PROJETO: DILNEI DE FREITAS JACINTO											
CREA Nº: 122.825-5											
SISTEMAS MÍNIMOS EXIGIDOS					PACOTE						
■ SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)					■ SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES (SPE)						
■ INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL					■ INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL						
■ SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL)					■ SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DO LOCAL (SAL)						
■ CHUVEIRO AUTOMÁTICO (CHUVEIRO)					■ CHUVEIRO AUTOMÁTICO (CHUVEIRO)						
■ SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHIP)					■ SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHIP)						
□ ELEVADOR DE EMERGÊNCIA					□ ELEVADOR DE EMERGÊNCIA						
□ LOCAL PARA RESGATE ÁGUA					□ LOCAL PARA RESGATE ÁGUA						
■ SISTEMA DE SADA DE EMERGÊNCIA (SE)					■ SISTEMA DE SADA DE EMERGÊNCIA (SE)						
■ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA					■ SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA						
■ DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SAL)					■ DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO (SAL)						
■ DETECÇÃO DE FUMÇA					■ DETECÇÃO DE FUMÇA						
■ SBT DE PROTEÇÃO CONTRA RISCO ATMOSFÉRICO (SPTA)					■ SBT DE PROTEÇÃO CONTRA RISCO ATMOSFÉRICO (SPTA)						
■ MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO					■ MATERIAL DE REVESTIMENTO E ACABAMENTO						
□ DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS					□ DISPOSITIVO PARA ANCORAGEM DE CABOS						
□ FISCALIA DE USO COLETIVO					□ FISCALIA DE USO COLETIVO						
□ CALDEIRAS E VÁRIOS DE PRESSÃO					□ CALDEIRAS E VÁRIOS DE PRESSÃO						
□ SBT DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTO DE FUMÇA					□ SBT DE VENTILAÇÃO PARA EXAUSTO DE FUMÇA						
□ PROTEÇÃO CONTRA QUAÇA DE VEÍCULOS					□ PROTEÇÃO CONTRA QUAÇA DE VEÍCULOS						
□ COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL					□ COMPARTIMENTAÇÃO VERTICAL E HORIZONTAL						
□					□						
□					□						
LEGENDA PACOTES DE PROJETOS MÍNIMOS											
1 - Sistema obrigatório que deve constar em projeto para liberação de obra, com exceção de projeto para liberação de obra de construção.											
2 - 2 a 4 - Sistema complementar que pode ser o projeto apresentado, posteriormente, porém, até a conclusão da obra para entrega.											
PEÇAS TÉCNICAS COMPLEMENTARES APRESENTADAS					USO DE GÁS (GLPG/NG)						
□ PLANO DE EMERGÊNCIA (PE)					□ EM ABANDONO - QUANTIDADE: -						
□ BRANQUEAMENTO DE INCÊNDIO (BI)					□ EM ABANDONO - QUANTIDADE: -						
MEMORIAIS DESCRITIVOS E PLANILHAS DE DIMENSIONAMENTO APRESENTADAS											
BI - ROTAS DE FUGA					SE - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO						
□ GÁS COMBUSTÍVEL					□ CHUVEIRO AUTOMÁTICO						
□					□						
DADOS DA OBRA											
ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO:		862,69 m²	ALTURA DESCENDENTE:		3,00 m	ALTURA TOTAL PARA BRSA:		10,25 m			
DISCRIMIN. PAVTO:		Ocupação	ÁREA CONSTRUÇÃO:		862,69 m²	CARGA DE INCÊNDIO (KAL e PPM):		1,95	CLASSE DE RISCO:		
TERREO		hospitalar sem internação e sem restrição de mobilidade				01			1,95	LEVE	
PREVENTIVO POR EXTINTORES											
TIPO POS 4KG		TIPO	QUANT.	TIPO		QUANT.	TOTAL UNIDADES EXTERIORES		5		
QUANT.: 5		QUANT.: -	QUANT.: -		QUANT.: -						
HIDRÁULICO PREVENTIVO											
TIPO DE RESERVA		CASTELO D'ÁGUA		QUANT. INDIKANTES DE RECALQUE		QUANT. INDIKANTES DE RECALQUE		01			
SUA ■ NÃO □		VOLUME DE 1m³		5,0 m³		QUANT. INDIKANTES DE COMBATE		02			
TIPO DE RESERVA		-		-		QUANT. INDIKANTES DE RECALQUE		-			
CHUVEIRO POR AUTOMÁTICOS (CHUVEIRO)		TIPO DE RESERVA		-		-		-			
SUA ■ NÃO □		VOLUME DE 1m³		-		Ocupação/RISCO INERTE (100%)		-			