QUARTO DE ENFERMARIA 06
BANHO 43
QUARTO DE ENFERMARIA 07
BANHO 42
QUARTO DE ENFERMARIA 05
BANHO 41
BANHO 44
BANHO 43
QUARTO DE ENFERMARIA 03
QUARTO DE ENFERMARIA 04
CIRCULAÇÃO
QUARTO DE ENFERMARIA 02
SALA DE SERVIÇO
POSTO ENFERMAGEM PRESCRIÇÃO MÉDICA
BANHO 42
HALL E ESTAR
BANHO 41
SHAFT
DUTO
RAMPA
ELEVADOR DE LEITO CAP.: 20 PESSOAS
ELEVADORES GRUPO 2 ATENDE 6 PAVTOS.
ELEVADOR DE LEITO CAP.: 20 PESSOAS
ESCADA ENCLAUSURADA 2
QUARTO DE ENFERMARIA 01
ANTE CAMARA
HALL CIRCULAÇÃO VERTICAL 2
DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA CONFORTO MÉDICO E QUARTOS DE ENFERMARIA
Escala 1/50
PROJ. VIDRO FIXO INCLIN.
VAZIO U.T.I
SALA ADM. ENFERM.
SAN. VISIT. FEM.
SAN. VISIT. MASC.
QUARTO DE PLANTÃO 1
BANHEIRO 45
QUARTO DE PLANTÃO 2
ESCADA DE SERVIÇO
ESTAR
CIRC.
BANHEIRO 46
CIRCULAÇÃO
QUARTO DE PLANTÃO 3
QUARTO DE PLANTÃO 4
CIRCULAÇÃO COBERTO
SALA DE REUNIÕES
CIRCULAÇÃO DE SERVIÇO
QUARTO DE PLANTÃO 5
BANHEIRO
BANHEIRO
MURETA
SANITÁRIO
SANITÁRIO
HALL
COPA
VAZIO U.T.I
VAZIO U.T.I
PROJ. VIDRO FIXO INCLIN.

SIMBOLOGIA PADRÃO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Condutores: Fase, Neutro, Retorno e Terra.
	Eletroduto sobreposto a laje.
	Eletroduto embutido na parede.
	Eletroduto embutido no piso.
	Arandela decorativa interna h=2,0m.
	Eletroduto que desce.
	Condutetes Alumínio diam. indicado em projeto.
	Eletrocalha c/ tampa lisa. Dim. 200x50mm inst. acima do forro.
	Eletrocalha c/ tampa lisa. Dim. 100x50mm inst. acima do forro.
	Perfilado metálico dim.38x38x6000mm inst. acima do forro.
	Quadro de Dist. de energia h=1,50m (piso ao centro do quadro).
	Luminária Fluorescente 2x28W embutida no forro.
	Luminária Fluorescente 2x14W embutida no forro.
	Tomada universal 10A/250V h=0,30m do piso acabado.
	Tomada universal 10A/250V h=1,10 do piso acabado.
	Tomada de uso específico (h=2,40m ou indicada).
	Tomada 2P+T para Chuveiro h=2,30m
	Interruptor 1 tecla simples h=1,10m do piso acabado.
	Interruptor 2 teclas simples h=1,10m do piso acabado.
	Interruptor 3 teclas simples h=1,10m do piso acabado.
	Interruptor 1 tecla paralela h=1,10m do piso acabado.
	Sensor de presença instalado sob a laje.
	Plafon sobreposto com lâmpada fluorescente compacta.
	Caixa de passagem em PVC embutida na parede.
	Identificador biométrico de sobrepor na parede.
	Fechadura magnética embutida na porta (caixilho).
	Botoeira de sobrepor.

QNN4–1 – CONFORTO MÉDICO

CONJUNTO BARRAMENTO 3F+N+T DIM.15x2mm
VEM DO QGN4
3#10(10)10mm2
#10,0mm2
PROTEÇÃO DO CIRCUITO

Nº	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	CONDUTOR
1	ILUMINAÇÃO	840W	#1,5mm2
2	ILUMINAÇÃO	540W	#1,5mm2
3	ILUMINAÇÃO	400W	#1,5mm2
4	TOMADAS	1100W	#2,5mm2
5	TOMADAS	400W	#2,5mm2
6	TOMADAS	1300W	#2,5mm2
7	CHUVEIRO ELÉTRICO	4400W	#6,0mm2
8	CHUVEIRO ELÉTRICO	4400W	#6,0mm2
9	CHUVEIRO ELÉTRICO	4400W	#6,0mm2
10	CHUVEIRO ELÉTRICO	4400W	#6,0mm2
11	CHUVEIRO ELÉTRICO	4400W	#6,0mm2
12	TOMADAS	1000W	#2,5mm2
13	ILUMINAÇÃO EMERGÊNCIA	100W	#2,5mm2
14	RESERVA	–	–
15	RESERVA	–	–

TOTAL 27680W

QGN4–1 – CONFORTO MÉDICO

CONJUNTO BARRAMENTO 3F+N+T DIM.15x2mm
VEM DO QGN4
3#10(10)10mm2
#10,0mm2
PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR

Nº	DESCRIÇÃO	POTÊNCIA	CONDUTOR
01	ILUMINAÇÃO	360W	#1,5mm2
02	ILUMINAÇÃO	480W	#1,5mm2
03	TOMADAS	700W	#2,5mm2
04	ILUMINAÇÃO	225W	#2,5mm2
05	RESERVA	–	–
06	RESERVA	–	–

TOTAL 1.765W

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ
Autor Projeto: Murilo Renato Schiessel, Engenheiro Eletricista CREA/SC 028606-0
Responsável Execução: Engenheiro Eletricista CREA/SC

IPPUJ – FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE
Rua Dona Francisca, 8300 - Pirabeiraba - Joinville, SC - CEP: 89.239-901
Tel. (47)3431-3300 / Fax (47)3431-7333 - projetos.ippuj@joinville.sc.gov.br

PROJETO ELÉTRICO

Nome da Obra / Endereço: HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CEDUG
AV. GETÚLIO VARGAS, 238 - ANITA GARIBALDI

Responsável: HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Autores: Engenheiro Eletricista Murilo Renato Schiessel - CREA/SC 028606-9D-0
Co-Autores:

Conteúdo: 4º NIVEL - CONFORTO MÉDICO - DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA E DIAGRAMAS UNIFILARES DO CONFORTO MÉDICO E QUARTOS DA ENFERMARIA

Data: 08/05/2015
Escala: SEM ESCALA
Arq. PLT: Shmsj-ceugE3ut6-05-A0
Núm. Prancha: EL 05/05
Arq.CAD: Shmsj-ceugE3ut6
Revisado por: M.R.S. / M.R.S.
Desenhista CAD:
Modificação: 110515