



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Estado de Santa Catarina
IPPUJ - Fundação Instituto de Pesquisa e Planejamento Para o
Desenvolvimento Sustentável de Joinville
Unidade de Desenvolvimento de Projetos



MEMORIAL DESCRITIVO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM BAIXA TENSÃO

ABRIL 2015

DADOS GERAIS DA OBRA

OBRA	Hospital Municipal São José – Complexo de Emergência Depu-
tado Ulisses Guimarães	
LOCAL	Avenida Getúlio Vargas, 238 – Anita Garibaldi– Joinville - SC
SERVIÇO	Reforma e Conclusão – Unidade de Tratamento de Queimados
REQUISITANTE	Secretaria de Saúde – Fundo Municipal de Saúde
CÓDIGO ELETRÔNICO	Shmsj-ceugE3utq

EQUIPE TÉCNICA

RESPONSÁVEL TÉCNICO Eng. Eletricista Murilo Renato Schiessel /CREA-SC 028.806-9

CONSIDERAÇÕES GERAIS

O presente memorial descritivo refere-se às modificações do **Projeto Elétrico Original** da edificação citada, destinado ao atendimento dos usuários da edificação, e tem por objetivo descrever os serviços e materiais a empregar, justificando o projeto e orientando a execução dos serviços na obra.

RELAÇÃO DAS PRANCHAS

PRAN- CHA	ARQ. ELE- TR.	CONTEÚDO
01/05 – A1	Shmsj-ceugE3utq-A1	Distribuição Elétrica da UTQ
02/05 - A2	Shmsj-ceugE3utq-A2	Diagramas Unifilares da UTQ

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

PROJETO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

1. GENERALIDADES

O presente memorial tem por objetivo determinar as condições exigíveis a algumas alterações do Projeto Elétrico original da Unidade de Tratamento de Queimados do Hospital Municipal São José – Complexo de Emergência Deputado Ulisses Guimarães, situado à Avenida Getúlio Vargas, 238. bairro Anita Garibaldi, município de Joinville – SC, a fim de garantir uma instalação adequada e economicamente viável e que contemple a segurança de equipamentos e principalmente das pessoas.

2. DADOS GERAIS DA OBRA

- Nome da obra: Hospital Municipal São José – Complexo de Emergência Deputado Ulisses Guimarães – Unidade de Tratamento de Queimados.
- Tipo de atividade: Atendimento de saúde pública.
- Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 238 – bairro Anita Garibaldi– Joinville/SC.
- Município: Joinville - SC.
- Proprietário: Prefeitura Municipal de Joinville.
- Área a reformar: Unidade de Tratamento de Queimados
- Carga instalada da reforma: diversas.
- Carga demandada da reforma: diversas.

3. NORMAS TÉCNICAS APLICADAS

Para elaboração deste projeto foram seguidas as prescrições constantes nas Normas Técnicas expedidas pelos seguintes órgãos:

- ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas:
- NBR 5410/2004 – Instalações Elétricas de Baixa Tensão;
 - NBR 5413/1991 – Iluminância de Interiores;

Ministério do Trabalho:

- Norma Regulamentadora nº 10 – Segurança em instalações e serviços em eletricidade.

Este projeto encontra-se em conformidade com as Normas Técnicas da ABNT.

4. ENTRADA DE ENERGIA

A entrada de serviço de energia já existe e não é objeto deste Memorial Descritivo.

5. PROTEÇÕES CONTRA SOBRE-TENSÃO E SOBRE-CORRENTES

As proteções de cada quadro contra sobretensão e sobrecorrentes deverão ser alteradas conforme diagramas unifilares, conforme Projeto Elétrico.

6. ATERRAMENTO

A edificação também já dispõe de malha de aterramento, que atende a todo o Complexo de Emergência, é também não é objeto deste Memorial.

7. DISTRIBUIÇÃO INTERNA

A distribuição interna do Complexo de Emergência também já está determinada.

Neste item apenas relacionaremos as mudanças de pontos de energia necessários às novas distribuições de layout e novos ambientes da obra.

Esta distribuição tem como base todos os quadros de distribuição já existentes.

Quarto 6 Isolamento, Banho e Antecâmara – Em vista da mudança do espaço anteriormente chamado Circulação e Banheiro Masculino deverão ser retiradas as luminárias, os pontos de interruptores e tomadas e serão instalados os novos pontos conforme planta baixa do novos espaços.

Banho – Em vista da mudança do espaço anteriormente chamado Circulação e Banheiro Feminino deverão ser retiradas as luminárias, os pontos de interruptores e tomadas e serão instalados os novos pontos conforme planta baixa.

Box 5 – Em vista da mudança do espaço anteriormente chamado Utilidades e D.M.L. deverão ser retiradas as luminárias, os pontos de interruptores e tomadas e serão instalados os novos pontos conforme planta baixa.

Vestiário de Barreira Feminino, Vestiário de Barreira Masculino, Circulação, Utilidades, Copa de Distribuição, Depósito de Equipamentos, Rouparia, D.M.L., Banho de Funcionários, Quarto de Plantão Funcionários e Sala Administrativa – deverá ser seguido o Projeto Elétrico destes novos ambientes conforme planta baixa de distribuição.

8. QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Os quadros de distribuição (QNN3, QGN3 e QEN3) serão instalados conforme planta baixa. Eles serão sobrepostos, e facearão o revestimento da alvenaria ou de gesso acartonado da mocheta e ser nivelados e aprumados. Serão confeccionados em chapa metálica, atendendo a norma brasileira pertinente a sua montagem.

Seus componentes serão montados em trilhos de engate rápido de 35 mm. Os barramentos dos quadros (3 fases) serão de cobre eletrolítico, dimensionados para a corrente nominal indicada no diagrama unifilar do respectivo quadro. Os barramentos de neutro e de terra também serão confeccionados em cobre eletrolítico, com tantas furações quanto forem necessárias para uma perfeita conexão dos cabos ligados a eles.

Os barramentos fase (R, S e T) serão recobertos com espaguete termocontrátil, efetuando assim sua isolamento. Suas junções serão feitas com parafusos passantes sendo os pontos de contato previamente prateados. Os quadros serão montados conforme diagrama unifilar, e ter espaço reserva para 30% dos disjuntores indicados em projeto. A fixação dos eletrodutos aos quadros será feita por meio de buchas e arruelas de alumínio apropriadas.

Deverá acompanhar os quadros uma via do diagrama unifilar (fotocópia ou plotagem), colocado em porta desenhos, instalado internamente ao quadro. Este porta desenhos deverá ser confeccionado em PVC rígido e ser fixado na porta do quadro.

Os quadros são identificados conforme projeto original com uma placa em acrílico fixada na tampa em sua parte externa. Internamente contém uma placa em acrílico transparente, fixada sobre isoladores em epóxi e aparafusada, de modo a proteger os trabalhadores contra contatos acidentais, que possam vir a acontecer quando da manutenção deste quadro. Também deverá haver uma marcação em todos os componentes do quadro, identificando suas posições de manobra (ligado – “L” ou cor vermelha ou desligado – “D” ou cor verde).

Como temos a inclusão de novos circuitos de chuveiros, que serão instalados nos vestiários de barreira feminino e masculino, circuitos estes alimentados pelo QNN3, seu espaço físico não comporta a instalação dos respectivos disjuntores e interruptores diferenciais residuais (IDR's).

Deverá, então, ser instalado um novo quadro de disjuntores QNN3, para abrigar os disjuntores destes novos circuitos e seus respectivos interruptores diferenciais residuais (IDR's). Poderá ser usado o quadro que anteriormente era identificado como QGN3.

Da mesma forma, o quadro QGN-3 também terá acréscimo de disjuntores em função de novos circuitos a serem instalados. Este quadro não comporta o acréscimo destes disjuntores.

Deverá ser instalado um novo quadro de disjuntores, trifásico, com barramentos de fase, neutro e terra de 15 x 3 mm. Deverá ter espaço para abrigar o disjuntor geral + trinta e seis disjuntores monopulares e dezesseis interruptores diferenciais residuais.

9. PROCEDIMENTOS PARA INSTALAÇÃO

• As instalações elétricas só poderão ser executadas por trabalhadores capacitados, isto é, os que receberam capacitação sob orientação e responsabilidade de profissional habilitado e autorizado (profissional com conclusão de curso na área elétrica e registro no sistema CONFEA/CREA) e trabalhe sob a responsabilidade de profissional habilitado e autorizado.

- Toda a tubulação utilizada em estruturas embutidas deverá ser obrigatoriamente do tipo PVC rígido roscável, com luvas e curvas apropriadas ou de PVC flexível. Quando executadas instalações aparentes, as tubulações deverão ser de PVC rígido, com caixas e acessórios adequados.

- Todas as tubulações a serem instaladas em lajes e paredes deverão ser testadas.

- Toda a tubulação de infraestrutura deverá ser seca e provida de arame guia do tipo galvanizado nº 14 BWG.

- Nas conexões de eletrodutos com quadros e caixas, deverão ser utilizadas buchas e arruelas de alumínio de bitolas apropriadas.

- Todos os rasgos que porventura vierem a ser feitos em quadros e caixas deverão ser executados com brocas e serras copo apropriadas para as bitolas das tubulações.

- A fiação só poderá ser executada após o término da fixação das caixas e quadros e a tubulação completamente limpa e seca, e toda a alvenaria concluída.

- Todos os circuitos deverão ser identificados por anilha numerada nas suas extremidades.

- Cada circuito está dimensionado para atender o(s) equipamento(s) especificado(s) no projeto. Não será admitido qualquer acréscimo ou redução no seu dimensionamento, sem o prévio conhecimento da fiscalização da obra ou do projetista responsável.

- Os condutores deverão ser identificados por cores em todos os pontos da seguinte forma:

Fases: preta, branca ou cinza, vermelha;

Neutro: azul-claro;

Proteção/Terra: verde-amarelo ou verde;

Retorno e sinalização: outras cores.

- Não serão admitidas emendas de fios e cabos elétricos no interior de tubulações. Estas deverão ser feitas em quadros e caixas apropriados.

- Nas emendas de derivação em condutores de bitola superior a 6 mm² (inclusive), devem ser utilizados conectores e terminais apropriados para que aja a mínima resistência de contato.

- Lançar os eletrodutos em linha reta, sempre que possível, evitando gastos adicionais de materiais.

- A sobra de condutores para ligações elétricas e/ou conexões e equipamentos em caixas de energia no teto e paredes, deverá ter no mínimo 15 cm.

- Todos os condutos subterrâneos serão enterrados a uma profundidade mínima de 40 cm.
- Se as tubulações de telefone e TV cruzarem as de energia elétrica, deverão ser perpendiculares às mesmas;
- Em hipótese alguma será aceita a mudança de materiais e/ou serviços. Possíveis alterações de materiais e/ou serviços deverão ser previamente aprovados pela Secretaria da Infraestrutura Urbana, pela Secretaria da Saúde e pelo projetista responsável pelo Projeto Elétrico.

10. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DE MATERIAIS

A) **CONDUTORES:** Cabo encordoado de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 4, isolamento de tensão de 450/750 V, isolação de composto termoplástico da base de cloreto de polivinila (PVC), temperatura máxima do condutor: 70°C em serviço contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148.

Cabo encordoado de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de tensão 450/750 V, isolação de composto termoplástico de base de cloreto de polivinila (PVC), temperatura máxima do condutor: 70°C em regime contínuo, 100°C em sobrecarga e 160°C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148.

Cabo encordoado de cobre eletrolítico nu, têmpera mole, encordoamento classe 2, isolamento de tensão 0,6/1 kV, isolação de composto termoplástico de base de cloreto de polivinila (PVC), temperatura máxima do condutor: 70° C em regime contínuo, 100° C em sobrecarga e 160° C em curto-circuito, antichama, atendendo a NBR 6148.

B) **ELETRODUTOS, CURVAS E LUVAS:** de PVC rígido antichama, autoextinguível, com extremidades roscadas ou não.

C) **BUCHAS E ARRUELAS:** em alumínio fundido, rosca BSP.

D) **DISJUNTORES:** Tripolar, termomagnético fixo, corrente conforme projeto, limiar de atuação magnética de 5 a 10 In, capacidade de interrupção de 30 kA, tensão de isolação de 600 V.

Monopolar, termomagnético fixo, corrente nominal conforme projeto, limiar de atuação magnética de 5 a 10 In, capacidade de interrupção de 5 kA, tensão de isolamento de 600 V.

Bipolar, IDR, corrente conforme projeto, tensão nominal 240 V, sensibilidade 30 mA, curva tipo B, capacidade de interrupção de 10 kA.

E) **LÂMPADAS:** Fluorescente tubular, 28 W de potência, base G5, fluxo luminoso maior ou igual a 2.900 lúmens, temperatura de cor 4.100 K, índice de reprodução de cores (IRC) igual ou superior a 80%, vida útil média de 22.000 horas.

Fluorescente tubular, 14 W de potência, base G5, fluxo luminoso maior ou igual a 1.250 lúmens, temperatura de cor 4.000 K, índice de reprodução de cores (IRC) igual ou superior a 80%, vida útil média de 22.000 horas.

Fluorescente tubular, 20 W de potência, 240 leds, base G13, fluxo luminoso maior ou igual a 1.750 lúmens, temperatura de cor 6.400 K, índice de reprodução de cores (IRC) igual ou superior a 80%, vida útil média de 30.000 horas.

Fluorescente tubular, 22 W de potência, 144 leds, base G13, fluxo luminoso maior ou igual a 1.750 lúmens, temperatura de cor 6.400 K, índice de reprodução de cores (IRC) igual ou superior a 80%, vida útil média de 20.000 horas.

Fluorescente tubular, 10 W de potência, 48 leds, base G13, fluxo luminoso maior ou igual a 1.750 lúmens, temperatura de cor 6.400 K, índice de reprodução de cores (IRC) igual ou superior a 75%, vida útil média de 50.000 horas.

F) **REATORES:** Para atender 2 lâmpadas fluorescentes de 28 W, frequência 50/60 Hz, tensão 220 V, potência 2 x 28 W, tolerância da rede 198 a 264 V, alto fator de potência 0,95, distorção total harmônica (THD) 10%, partida rápida ou instantânea.

Para atender 2 lâmpadas fluorescentes de 14 W, frequência 50/60 Hz, tensão 220 V, potência 2 x 14 W, tolerância da rede 198 a 264 V, alto fator de potência 0,95, distorção total harmônica (THD) 10%, partida rápida ou instantânea.

G) CAIXAS DE TETO, CAIXAS DE PAREDE, CANALETAS E CONDULETES: de PVC rígido antichama ou alumínio, autoextinguível quando de PVC, com extremidades roscadas ou não.

H) FITA ISOLANTE: Adesiva, para cobertura/isolação de emendas de fios e cabos para até 750 V (NBR 5410), antichama, resistente a abrasão, largura 19 mm, espessura 0,19 mm, (NBR 5037).

I) LUMINÁRIAS: Luminária para 2 (duas) lâmpadas de 28 ou 20 W, corpo em chapa de aço laminada a frio SAE 1010/1020, com pintura por processo eletrostático, espessura mínima de 0,6mm. Conjunto ótico com refletor facetado em alumínio anodizado de altíssima pureza (99,85%) e refletância, espessura mínima de 0,3mm; soquetes em polycarbonato, tipo push-in G-13 de engate rápido e rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso.

Luminária para 2 (duas) lâmpadas de 14 ou 10 W, corpo em chapa de aço laminada a frio SAE 1010/1020, com pintura por processo eletrostático, espessura mínima de 0,6mm. Conjunto ótico com refletor facetado em alumínio anodizado de altíssima pureza (99,85%) e refletância, espessura mínima de 0,3mm; soquetes em polycarbonato, tipo push-in G-13 de engate rápido e rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso.


Luminária para 4 (quatro) lâmpadas de 14 ou 10 W, corpo em chapa de aço laminada a frio SAE 1010/1020, com pintura por processo eletrostático, espessura mínima de 0,6mm. Conjunto ótico com refletor facetado em alumínio anodizado de altíssima pureza (99,85%) e refletância, espessura mínima de 0,3mm; soquetes em polycarbonato, tipo push-in G-13 de engate rápido e rotor de segurança, contatos em bronze fosforoso.

J) ELETROCALHA E ACESSÓRIOS: Eletrocalha aberta, fabricada em aço galvanizado a quente. Nas dimensões mínimas de 100x50 mm, e espessura mínima de chapa 6.

K) PERFILADO E ACESSÓRIOS: Perfilado aberta, fabricado em aço galvanizado a quente. Nas dimensões de 38 x 38 mm, e espessura mínima de chapa 16.

L) CONDULETE E TAMPA: Fabricado em liga de alumínio silício de alta resistência mecânica e à corrosão, com parafusos em aço zincado bicromatizados. Acabamento em epóxi-poliéster na cor cinza. Vedação em borracha resistente ao envelhecimento.

M) ABRAÇADEIRA: Fabricada em aço, galvanizado a fogo.


Murilo Renato Schiessel
Engº Eletricista – CREA/SC 028.806-9