

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	Condutores: Fase, Neutro, Retorno, Terra e Controle.
	Eletroduto sobreposto a laje.
	Eletroduto embutido na parede.
	Eletroduto embutido no piso.
	Arandela decorativa interna h=1,8m.
	Eletroduto que desce.
	Conduletes PVC diam. indicado em projeto.
	Eletrocalha c/ tampa lisa. Dim. 200x50mm inst. acima do forro.
	Eletrocalha c/ tampa lisa. Dim. 100x50mm inst. acima do forro.
	Perfilado metálico dim.38x38x6000mm inst. acima do forro.
	Quadro de Dist. de energia h=1,50m (piso ao centro do quadro).
	Luminária Fluorescente 2x28W embutida no forro.
	Tomada universal 10A/250V h=0,30m do piso.
	Tomada universal 10A/250V h=1,10 do piso.
	Tomada de uso específico (h=2,40m ou indicada).
	Tomada 2P+T para Chuveiro h=2,10m
	Interruptor 1 tecla simples h=1,10m do piso.
	Interruptor 2 teclas simples h=1,10m do piso.
	Interruptor 3 teclas simples h=1,10m do piso.
	Sensor de presença instalado sob a laje.
11 CR	Plafon sobreposto com lâmpada fluorescente compacta.
	4" x 4" Caixa de passagem em PVC embutida na parede.
	Identificador biométrico de sobrepor na parede.
	Fechadura magnética embutida na porta (caixilho).
	Botoeira de sobrepor.

Indicação das letras:



Observação:
Nos circuitos de iluminação dos boxes (g5, g6, g7, g8, g9) há um cabo de controle para cada cabo de retorno.



Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Autor Projeto:
Murilo Renato Schiessel
Engenheiro Eletricista CREA/SC 028806-0

Responsável Execução:
Engenheiro Eletricista CREA/SC

IPPUJ
FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DE JOINVILLE
Av. Hermann August Lepper, 10 – Joinville, SC – CEP 89.221-901
Tel. (47)3431-3201 – Fax (47)3422-7333 – projetos.ippuj@joinville.sc.gov.br

PROJETO ELÉTRICO

Nome da Obra / Endereço:
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ - CEDUG
AV. GETÚLIO VARGAS, 238 – ANITA GARIBALDI

Requerente:
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Proprietário:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Autores:
Engenheiro Eletricista Murilo Renato Schiessel – CREA/SC 028806-0/-D

Co-Autores:

Conteúdo:
3º NÍVEL - UTI
- DISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA DA UTI

Data: 08/05/2015
Escala: 1/50
Arq. PLT: Shmsj-ceugE3u9-03-A0
Num. Prancha: EL 03/05
Arq.CAD: Shmsj-ceugE3u9

Redesenhado por: M.R.S.
Desenhista CAD: M.R.S.
Modificação: 18/09/15