


## Lista de Materiais Rede Diálise

| | | |
|---|---|---|
| Água fria | PVC rígido soldável MarcaTigre | |
| | Joelho 45 soldável | |
| | 32 mm | 6 pç |
| | Joelho 90º soldável | |
| | 32 mm | 101 pç |
| | Luva soldável | |
| | 32 mm | 2 pç |
| | Tubos | |
| | 32 mm | 265,27 m |
| | Tê de redução 90 soldável com rosca | |
| | 32 mm - 3/4" | 35 pç |
| | Registro Esfera com Borboleta | |
| | 3/4" | 35 pç |
| Água fria | Conecções Especiais | |
| | Conector CPC - 3/4" BSPP COUPLING INSERT cod. HFC261235BSPP | |
| | 3/4" | 40 pç |
| | conector CPC - 3/8 COUPLING BODY cod. HFCD17635 | |
| | 3/8" | 20 pç |

OBS1: Os conectores Marca CPC (Colder Products Company) são específicos utilizados pelo Hospital são josé para conectar as máquinas/mangueiras do sistema de hemodiálise e não podem ser substituídos por similares.

OBS2: As tubulações e conexões para a rede de diálise e central de tratamento de água para a diálise devem ser necessáriamente da Marca Tigre devido a característica de encaixe/fusão das conexções/tubulações permitindo a manuteção do sitema limpo sem a proliferação de microorganismos.

DETALHE ISOMÉTRICO REDE DIÁLISE UTQ/UTI - PARTE I

Escala 1:50

**SEINFRA**

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
Rua Saguacu, 265 - Saguaçu, Joinville - SC, 89221-010 (47) 3433-5024

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Nome da Obra / Endereço:
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Requerente: IPPUJ

Proprietário: Ass.:
PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Autores: Ass.:
Graciele Z. T. Martins CREA 069693-0

Co-Autores: Ass.:

Conteúdo:
DETALHE ISOMÉTRICO REDE DIÁLISE UTI/UTQ - PARTE I

| Data: | Escala: |
|---|---|
| 24/03/2015 | Indicada |
| Arq. PDF: | Núm. Prancha: |
| Arq.CAD: | H 09/25 |

| Revisado por: | Desenhista CAD: | Modificação: |
|---|---|---|
| | Graciele | Emissão Inicial |