Lista de Materiais - Central tratamento Diálise

Água fria

Aparelho	
Torneira de Tanque de Lavar	
25mmx 3/4"	7 pç
Metais	
Válvula de Esfera	
1 1/4"	5 pç
1"	23 pç
Válvula de retenção horiz c/ portinhola	
1"	2 pç
PVC rígido soldável	
Adapt sold.curto c/bolsa-rosca p registro	
32 mm - 1"	50 pç
40 mm - 1.1/4"	10 pç
Bucha de redução sold. curta	
32 mm - 25 mm	1 pç
Cap soldável	
32 mm	3 pç
Curva 90 soldável	
40 mm	1 pç
50 mm	2 pç
Joelho 45 soldável	
32 mm	1 pç
Joelho 90° soldável	
32 mm	43 pç
40 mm	5 pç
50 mm	7 pç
Luva soldável	
32 mm	6 pç
Tubos	
25 mm	1.40 m
32 mm	24.25 m
40 mm	14.04 m
50 mm	18.15 m
Tê 90 soldável	
32 mm	17 pç
40 mm	3 pç
50 mm	6 pç
Tê de redução 90 soldável	
40 mm - 32 mm	2 pç
União soldável	
32 mm	14 pç
40 mm	4 pç
PVC soldável azul c/ bucha latão	
Joelho 90° soldável com bucha de latão	
25 mm - 3/4"	1 pç
Tê red.90 sold c/ bucha latão B central	
32 mm -3/4"	6 pç
Equipamentos Especiais	
Bomba centrifuga horizontal, monobloco marca GRUNDFOS modelo: CM1-4 A-R-I-E-AQQV fabricada em aço Inoxidável AISI 304, Selo mecânico AQQV (SILÍCIO X SILÍCIO X VITON) Potência nominal: 0,74Kw Tensão: 3x220-255D/380-440Y V Classe de proteção: IP55 Classe de isolamento: F	2 pç
Pressurizador Grundfos MQ3-35 220V Monofásico Pressão máxima: 32 m.c.a. Vazão máxima: 4000 L/h Potência máxima: 830W Temperatura líquida máxima: +2 até 35°C Altura máxima de sucção: 8 m.c.a. Grau de proteção: IP54	1 pç
Tanque 1000 litros em polietileno fundo conico e suporte em aço inox	1 pç

OBS 1: As tubulações e conexões para a rede de diálise e central de tratamento de água para a diálise devem ser necessáriamente da Marca Tigre devido a característica de encaixe/fusão das conexões/tubulações permitindo a manutenção do sitema limpo sem a proliferação de microorganismos.

OBS 2: Os equipamentos especificados devem ser fornecidos nas marcas e especificações indicadas de forma a resistirem as característica peculiáres do sistema de tratamento de água ULTRA PURA para a rede de diálise.



Detalhe H3
Escala 1:25



DETALHE ISOMÉTRICO REDE DIÁLISE UTQ/UTI - PARTE III
Escala 1:50

LEGENDA

- Tubulação água fria
- Peça de utilização
- Conexão simples
- Registro
- Válvula de retenção

DETALHE ISOMÉTRICO CENTRAL DE TRATAMENTO DE ÁGUA DIÁLISE
Escala 1:25

SEINFRA

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA URBANA
UNIDADE DE BANCO DE PROJETOS
Rua Saguacu, 265 - Saguaçu, Joinville - SC, 89221-010 (47) 3433-5024

PROJETO HIDROSSANITÁRIO

Nome da Obra / Endereço:
HOSPITAL MUNICIPAL SÃO JOSÉ

Requerente: IPPUJ

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE — Ass.:

Autores: Graciele Z. T. Martins CREA 069693-0 — Ass.:

Co-Autores: — Ass.:

Conteúdo:
DETALHE ISOMÉTRICO REDE DIÁLISE UTI/UTQ - PARTE III
E CENTRAL DE TRATAMENTO DE ÁGUA

Data:	Escala:
24/03/2015	Indicada
Arq. PDF:	Núm. Prancha: H 11/25
Arq.CAD:	

Revisado por:	Desenhista CAD:	Modificação:
	Graciele	Emissão Inicial