

MEMORIAL DESCRITIVO PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

**UNIDADE DE ACOLHIMENTO
CAPS AD III**

JOINVILLE, JULHO DE 2017

Rua Najla Carone Goedert
1080 SI 411 - Ed. Citty Office
Passa Vinte - Palhoça/SC

1. INTRODUÇÃO

O presente memorial trata do projeto preventivo contra incêndio de duas edificações distintas, denominadas: UNIDADE DE ACOLHIMENTO e CAPS AD III.

Embora as edificações estejam na mesma matrícula e estejam apresentadas juntas no Projeto Preventivo Contra Incêndio, são edificações distintas e totalmente autônomas com as seguintes áreas:

1. UNIDADE DE ACOLHIMENTO: 450,99 m²
2. CAPS AD III: 604,87 m²

2. UNIDADE DE ACOLHIMENTO

Conforme Art. 115 da IN 001DAT/CBMSC – Da Atividade Técnica, a edificação classifica-se como nº II residencial coletiva (pensionatos, asilos, conventos, internatos e congêneres).

De acordo com a IN 001DAT/CBMSC – Da Atividade Técnica, Art. 125 as medidas de segurança contra incêndio e pânico necessários são:

- Proteção por extintores;
- Saídas de emergência;
- Instalações de gás combustível;
- Iluminação de emergência e Sinalização para abandono do local nas áreas de circulação, nas saídas de emergência e nos elevadores;
- Materiais de acabamento e revestimento;
- Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
- Sistema hidráulico Preventivo
- Sistema de Alarme e Detecção de Incêndio

Obs.: As outras medidas de segurança descritas no artigo não se aplicam por conta da área da edificação.

3. CAPS AD III

Conforme Art. 115 da IN 001DAT/CBMSC – Da Atividade Técnica, a edificação CAPS AD III classifica-se como nº XII - hospitalar sem internação e sem restrição de mobilidade (hospital, laboratório, unidades de pronto atendimento, clínica médica e congêneres quando não houver internação ou não ocorrer a restrição de mobilidade do paciente);

De acordo com a IN 001DAT/CBMSC – Da Atividade Técnica, Art. 135 as medidas de segurança contra incêndio e pânico necessários são:

- Proteção por extintores;
- Saídas de emergência;
- Instalações de gás combustível;

- Iluminação de emergência e Sinalização para abandono do local nas circulações, nas saídas de emergência, nos locais de reunião, nos auditórios e nos elevadores;
 - Materiais de acabamento e revestimento;
 - Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas
 - Sistema Hidráulico Preventivo
 - Sistema de detecção e Alarme de Incêndio

Obs.: As outras medidas de segurança descritas no artigo não se aplicam por conta da área da edificação.

Anexados seguem os seguintes documentos:

- Calculo de Carga de incêndio;
- Calculo SHP
- Calculo Rede GLP
- Projeto Preventivo

Eng. Civil Dilnei de Freitas Jacinto
CREA/SC 122.825-5

Eng. Civil Jacson Jeremias
CREA/SC 125.007-9