

Especificações Técnicas
Bomba de Ar Comprimido

Equipamentos - 2
Potência (HP) - 2
Fluxo de ar (L/min) - 167
Tanque (L) - 40
Dimensões (cm) - 45 x 45 x 72
Pressão Máxima - 120 PSI 10%
Tensão - Monofásico AC 220
Fequência - 60H
Consumo (wat) - 1496

Legenda das Redes

FAM ——— AR COMP. MEDICINAL

TUBULAÇÃO EM COBRE CLASSE "A"

PLANTA BAIXA - GÁS MEDICINAL

ESCALA 1/50

DETALHE 01
ESCALA:1/20

DETALHE 02
ESCALA:1/10



Especificações Técnicas
Bomba de Vácuo

1- Ponto de sucção PVC esgoto Ø40 mm
+ luva com bucha de latão Ø25 x 3/4"
rente ao piso
2-ponto de agua PVC Ø20 mm
+ luva com bucha de latão Ø25 x 3/4",
ligado a rede de agua.
3-Ponto de esgoto PVC Ø40 mm
+ bucha de latão Ø25 mm
x 1/2'e adaptador 1/2"x 1/4".
4-Tomada de três pinos, fios 3 x 2,5 mm²
com disjuntor exclusivo para bomba de
25 Ampéres.

NOTAS:		TABELA DE PENAS PARA TRAÇADO	
01	conferir as medidas in loco.	Nº	espessura da caneta
02	todas as cotas estão em centímetros	1 vermelho	0,1
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.	2 amarelo	0,2
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas	3 verde	0,3
		4 cian	0,4
		5 azul	0,5
		6 magenta	0,6
		7	0,8
		8 cor OB -	1,0
		9 cinza	1,2

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Assinatura Proprietário:	Assinatura Autor Projeto:	Responsável Execução
Secretário Municipal da Saúde	ENG. CLÓVIS DOBNER CREA: 101952-S/ SC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

SUS

Terceirizada: HELPCON Construções Projetos Serviços
Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda.
Rua Conselheiro Lafayete, 190
89.205-350 Joinville - SC
Fone: (047) 3028-6032

Tipo: **PROJETO GASES MEDICINAIS**

Nome da Obra / Endereço:
UBS ULYSSES GUIMARÃES
Rua Cidade de Barretos S/N - Joinville SC

Requerente: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**

Autor: **ENG. CLÓVIS DOBNER**
CREA: 101952-S/ SC

Conteúdo:
PLANTA BAIXA
DETALHES EXECUTIVOS
DETALHE ISOMETRICO

Arq. PLT:	Escala: Indicada
Arq.CAD:	Num. Prancha: GM 01/01

Revisado por:	Desenhista CAD:	Data:	Classificação:
	LUIS	JUL/2013	