

PLANTA BAIXA

Esc 1:75

LEGENDA

	TUBULAÇÃO DE FERRO GALVANIZADO PINTADO NA COR VERMELHA
	TUBULAÇÃO DE GÁS PINTADO NA COR AMARELA
	INDICAÇÃO ELEMENTO ELÉTRICO
	HORIZONTE SIMPLES DE PAREDE COM HERVAÇÃO DE SINALIZAÇÃO
	INDICAÇÃO DO SENTIDO DE FLUXO DE PESSOAS
	SINALIZAÇÃO DE AVISO DE HIDRANTE - PLACA EM ACRÍLICO
	HORIZONTE DE RECALQUE NA CALÇADA
	PÉ QUADRADO TIPO PUSH
	DESCRITIVO DE ALARME VIDE DETALHE
	CENTRAL DE ALARME VIDE DETALHE

SIMBOLOS GRAFICOS

SINALIZAÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO

CÓDIGOS	SIMBOLOS	SIGNIFICADOS
		- CUIDADO! RISCO DE CHOQUE ELÉTRICO
		- CUIDADO! RISCO DE INCÊNDIO
	PERIGO INFLAMÁVEL PROIBIDO FUMAR	- PROIBIDO FUMAR
E		- CENTRAL ALTERNADA COM DOIS LAMPEDAS EM CADA. - CABEÇOTE DE FERRO. - BATERIA COM AUTONOMIA DE 02 HORAS. - INSTALAÇÃO: A 2,50m DO PISO ACABADO.
		- SAIDA DE EMERGÊNCIA
E		- CENTRAL ALTERNADA COM DOIS FARÓIS DE 30W CADA. - CABEÇOTE DE FERRO. - BATERIA COM AUTONOMIA DE BATERIA. - BATERIA COM AUTONOMIA DE 02 HORAS. - INSTALAÇÃO: A 2,50m DO PISO ACABADO.
		- EXTINTOR DE INCÊNDIO. PÓ QUÍMICO CLASSE A B C
SAÍDA	SAÍDA	- PONTO DE LUZ DE EMERGÊNCIA ALTERNADA 220V. - FORNECIDA DE SINAL. - EMERGENCIA ALTERNADA DE BATERIA. - AUTONOMIA DE BATERIA DE 02 HORAS. - INSTALAÇÃO: A 2,50m DO PISO ACABADO. TIPO PAREDE
		- PROIBIDO PRESILHE CHAMA.

IDENTIFICAÇÃO

Nome do Empreendimento:	CENTRO EDUCACIONAL			
Proprietário:	PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILE- SECRETARIA DE EDUCAÇÃO			
Endereço: Joinville	RUA ROLANDO GURSKE nº 324	Nº:	Complemento:	Bairro: VILA NOVA
Nome do Projetista:	Eng. Civil - Rafael Fernandes Knabben			CREA Nº: 076.728-4

DADOS DA OBRA

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO :	1.118,42 m²		ALTURA DESCENDENTE :		0,00	
UTILIZAÇÃO		DISCRIMIN. PAVTO.	Nº PISOS	ÁREA CONSTRUÍDA	CUBAGEM SUB-AQUÁTICA	CLASSE OCUPAÇÃO	CLASSE DE RISCO
CEI- CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL		Térreo	01	1.118,42 m²	1700 M³	Classe D1	Classe A
PREVENTIVO POR EXTINTORES	TIPO: Pó Químico Seco QUANT.: 09 Unidades	TIPO: QUANT.:	TIPO: QUANT.:	TOTAL DE UNIDADE EXTINTORAS:		09 Unidades	
HIDRAULICO PREVENTIVO	TIPO DE RESERVATÓRIO :			QUANT. HIDRANTES DE RECALQUE :		01 Unidade	
SIM x NÃO	VOLUME DE 65 .. 5.000 litros			QUANT. HIDRANTES DE COMBATE :		03 Unidades	
ESCADA ENCLAUSURADA	ANCORAGEM DE CABOS		HELIPONTO	SPDA	TIPO:		
SIM NÃO x	SIM NÃO x		SIM NÃO x	SIM x NÃO			
CENTRAL DE GLP	TIPO DE CENTRAL :			DEMANDA :			
SIM x NÃO	TIPO DE RECIPIENTE : GLP - 2X 45 kg			CARGA TOTAL : 2x45 kg = 90 kg			
ELEVADORES	QTD. ELÉTRICO						
SIM NÃO x	QUANT.:	LOCALIZAÇÃO : INDICADO					

PREFEITURA	BOMBEIROS
VSK	ASSINATURAS
	Prefeitura Municipal de Joinville Secretaria de Educação PROPRIETÁRIA RAFAEL FERNANDES KNABBEN RESPONSÁVEL TÉCNICO

Vasquez, Santos & Knabben

Engenharia e Arquitetura

CREA 075.149-5

Eng. Hugo Boris Mendieta Vasquez
Crea - 045.212-0
Arq. Marcelo dos Santos
Crea - 067.990-1
Eng. Rafael Fernandes Knabben
Crea - 076.728-4

Rua Blumenau, 1.261 - Sala 08 - América
Joinville / SC - FONE/FAX (047) 3028-6198
CNPJ: 07.496.836/0001-78
www.vska.com.br - vsk@vska.com.br

ASSUNTO:	PROJETO PREVENTIVO DE INCÊNDIOS PLANTA BAIXA, SISTEMA HIDRANTES, ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA E CENTRAL GLP
NOME DA OBRA:	CEI LOTEAMENTO NOVA VILA Prefeitura Municipal de Joinville - Secretaria de Educação
ENDEREÇO DA OBRA:	RUA ROLANDO GURSKE nº 324 BAIRRO VILA NOVA -JOINVILLE SC
RESPONSÁVEL TÉCNICO:	RAFAEL FERNANDES KNABBEN CREA - 076.728-4
DESENHO:	Alan Fernandes
REVISÃO:	R0
ESCALA:	INDICADA
DATA DE ORIGINAL:	MAIO / 2011
FOLHA Nº:	INC1208-01/01

Detalhe Montagem do Hidrante



Detalhe Montagem de Iluminação, extintores e GLP



Detalhe Montagem Alarme e Bomba