



















LEGENDA	
SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
	PONTO DE LUZ NO TETO P/ LUMINÁRIA C/ LÂMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 2x40W
	PONTO DE LUZ NO TETO P/ LUMINÁRIA FECHADA C/ DUAS LÂMPADAS P/ 14W
	PONTO DE LUZ NO TETO P/ LUMINÁRIA FECHADA C/ UMA LÂMPADA P/ 14W
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTOMÁTICO C/ 2 FARIÓIS HALLCRAFT DE 45W (n=2,30m)
	PONTO PARA EXAUSTOR PRÓXIMO AO TETO
	TOMADA 10A PADRÃO ABNT BAIXA (n=0,30m / MÉDIA (n=1,10m / ALTA (n=2,30m (RESPECTIVAMENTE)
	TOMADA DUPLA 10A PADRÃO ABNT BAIXA (n=0,30m
	CAIXA DE PASSAGEM EMBUTIDA NO PISO (EXISTENTE)
	CAIXA DE PASSAGEM PVC 42° EMBUTIDA NA PAREDE C/ ESPELHO CEGO (n=2,30m)
	CAIXA DE PVC 42° EMBUTIDA NA PAREDE C/ ESPELHO CÍRULO PARA SAÍDA DE CABOS (USADA PARA CONECTAR CHUVEIRO ELÉTRICO) (n=2,30m)
	INTERRUPTOR SIMPLES (n=1,10m) 1 TELA / 2 TELA / 3 TELA(S) (RESPECTIVAMENTE)
	INTERRUPTOR PARALELO (n=1,10m) 1 TELA / 2 TELA(S) (RESPECTIVAMENTE)
	PONTO P/ UNIDADE INTERNA (EVAPORADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (PREVER CAIXA DE PVC 42° C/ ESPELHO CÍRULO n=2,30m) C/ CONFORME NECESSÁRIO) (PREVER UM DUTO INTERIOGADO ÀS UNIDADES INTERNAS E ÀS UNIDADES EXTERNAS)
	PONTO P/ UNIDADE EXTERNA (CONDENSADORA DE AR CONDICIONADO TIPO SPLIT (PREVER CAIXA DE PVC 42° C/ ESPELHO CÍRULO n=1,10m) C/ CONFORME NECESSÁRIO) (PREVER UM DUTO INTERIOGADO ÀS UNIDADES INTERNAS E ÀS UNIDADES EXTERNAS)
	PONTO COM 2 ZOMADAS DE COMUNICAÇÃO (UMA TOMADA P/ TELEFONE PADRÃO RJ-11 E UMA TOMADA P/ REDE RJ-45) (n=0,30m)
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ELÉTRICA

Assinatura Autor do Projeto

Eng. Álvaro Tineck Junqueira - CREA/SC 70310-4



10/10/2016 10:00

10/10/2016 10:00

--	--

--	--

Conteúdo:	<p>PLANTA-BAIXA LOCAÇÃO DE PONTOS (ELÉTRICOS E COMUNICAÇÃO)</p>
-----------	--

Co-Autores:

Data:	maio/ 2013	Escala:	1:50	Cod. do Projeto:	***	Núm./Plancha:
CAD:	Álvaro	Revisado:	***	Controle interno:		02/0
Arq. PLT:	***	Arq. CAD:	***			