

[illegible]


1. ESTE DESENHO NÃO DEVE CONTER INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS A FINALIDADE QUE SE PROPOE E NÃO DEVE SER UTILIZADO PARA OUTROS FINS OU PARA REPRODUÇÕES DE OBRAS SIMILARES SEM A AUTORIZAÇÃO DO AUTOR.
2. MANEJO DOUTORADO PERTINENTE A ESTE E SUA EXECUÇÃO, DEVE SER CONSULTADO O RESPONSÁVEL TÉCNICO.
3. TODAS AS DIMENSÕES ESTÃO EM CENTÍMETROS, EXCETO QUANDO INDICADO.
4. LENDA GÊNICA PADRÃO, CADA ALUNO TEM UM MODELO DO PRODUTO DEVE SER DESCONSIDERADO

NOTAS:

PISO ANTEREFPARANTE


• O VALOR MEDIO DO COEFICIENTE DE FRICÇÃO DO PISO A SER ASSENTADO NAS ROÇAS DE FUCA (CORRETORES, ESCADARIAS, HALLS E SAÍDAS), DEVERÁ SER IGUAL OU MAIOR QUE 0,4 (ZERO) POR CIENTO (QUATRO), "SATISFATORIO" PARA O ENSAIO ÚMIDO E SECO CONFORME TABELA DO "TRANSPORT ROAD RESEARCH LABORATORY", E COM COEFICIENTE DE RESISTÊNCIA A ABRASÃO CLASSIFICADO COMO PEI-3, DE ACORDO COM ASTM D-5645.

LEGENDA

 ÁREA EXISTENTE A REFORMAR

-DEMAIS ÁREAS NÃO INDICADAS SERÃO A AMPLIAR

8	ADEQUAÇÃO PARECER CBU	31/07/2014
A	EMISSÃO FINAL	JULIANO
Nº	Registro de Modificações	11/07/2014
	Visto	Data

 **Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina**
89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colln, 1643 - América - Fone: 0*47 433-5927
ASSOCIADORIA DE COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br CREA SC 48.825-1

TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SUL - PA SUL

Enderogo:

PROJETO HIDRÁULICO PREVENTIVO

PLANTA BAIXA PVTO. TÉRREO

ESCALA: 1/100