

DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA FIXADA NO TETO
SEM ESCALA



DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA SOBRE A PORTA
SEM ESCALA



DETALHE SINALIZAÇÃO DE SAÍDA NA PAREDE
SEM ESCALA

NOTAS PARA LUMINÁRIA COM ILUMINAÇÃO:

- PLACAS LUMINOSAS AUTÔNOMAS DE SAÍDA, COM DIMENSIONAL DA ÁREA ÚTIL DA PLACA DE SINALIZAÇÃO MÍNIMO DE 25cmx16cm (LARGURAxALTURA) ADEQUADO NORMATIVAMENTE (NBR14134/2–2004) AO TAMANHO DAS LETRAS, SENDO QUE AS LETRAS EM CORES VERMELHAS DEVEM TER A ALTURA MÍNIMA DE 90mm E LAGURA DE 40mm EM CAIXA ALTA DE FONTE UNIVERS 65 OU HELVÉTICA BOLD, PINTADOS SOBRE CHAPA PLÁSTICA TRANSPARENTE DE ESPESSURA 2mm PINTADA EM BRANCO LEITOSO. NÃO DEVERÁ HAVER OUTRA INSCRIÇÃO SERIGRAFADA NA ÁREA ÚTIL QUE NÃO SEJA A INFORMAÇÃO SAÍDA (EXEMPLO: FABRICANTE, MODELO, ETC), E NÃO SERÃO ADMITIDOS INSCRIÇÕES ADESIVADAS. O SISTEMA ELETRÔNICO DEVE GARANTIR AUTONOMIA MÍNIMA DE 2,5 HORAS, COM USO DE BATERIA SELADA 6V/4AH, UTILIZANDO 1 LÂMPADA FLUORESCENTE 9W, COM FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 30 LUMENS, TEMPO DE RECARGA DE 80% EM 12 HORAS E TENSÃO NOMINAL DE ALIMENTAÇÃO DE 220VCA.



DETALHE DO GUARDA-CORPO
SEM ESCALA



DETALHE DO GUARDA-CORPO
SEM ESCALA



DETALHE EXTINTOR EM PAREDE
SEM ESCALA



DETALHE EXTINTOR EM PILAR
SEM ESCALA



DETALHE EXTINTOR EM ABRIGO DE PAREDE
SEM ESCALA

NOTAS EXTINTORES:

1. SETA SOBRE O EXTINTOR: OBRIGATÓRIO EM TODAS AS EDIFICAÇÕES, EXCETO EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES OU EM HALL DE CIRCULAÇÃO COMUM (INDUSTRIAS ETC.) SETA EM FORMA DE PRISMA QUANDO FOR LATERAL, NA COR VERMELHA COM BORDA AMARELA;
2. CÍRCULO COM A INSCRIÇÃO EM NEGRITO "PROÍBIDO DEPOSITAR MATERIAL", EM TODAS AS INSTALAÇÕES;
3. QUADRADO PINTADO NO PISO: OBRIGATÓRIO NAS EDIFICAÇÕES INDUSTRIAIS E GARAGEM DE EDIFICAÇÕES RESIDENCIAIS MULTIFAMILIARES, NAS INDUSTIAS PODE SER ABORTADO EM ÁREAS GERENCIAIS COM ESCRITÓRIOS, HALL, E REFEITÓRIOS;
4. A FIXAÇÃO DOS EXTINTORES DEVERÁ SUPORTAR 2,5 VEZES O PESO DO APARELHO.

A	EMISSÃO INICIAL	JULIANO	11/07/2014
Nº	Registro de Modificações	Visto	Data

Cliente:

Associação de Municípios do Nordeste do Estado de Santa Catarina
89.204-635 - JOINVILLE - SC - Rua Max Colin, 1843 - América - Fone: 0**47 433-3927
ASSESSORIA E COORDENADORIA DE PLANEJAMENTO URBANO, MUNICIPAL E REGIONAL
home page : www.amunesc.org.br
CREA SC 48.825-4

AMUNESC

TRABALHO CUSTEADO E REALIZADO ATRAVÉS DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DO NORDESTE DE SANTA CATARINA

Obra: PRONTO ATENDIMENTO 24 HORAS SUL - PA SUL

Endereço: RUA JOÃO DA COSTA JR. ESQ. MONSENHOR G. - BAIRRO JOÃO COSTA, JOINVILLE/SC

Projeto: PROJETO HIDRÁULICO PREVENTIVO
Data: JUL/2014
Escala: INDICADA
Desenho: THAÍSE C.S.
Conteúdo: DETALHES
Coordenação: JULIANO
Prancha: HPR 05/05

Elaboração:
FITEJ - FUNDAÇÃO INSTITUTO TECNOLÓGICO DE JOINVILLE
2P ENGENHARIA
JULIANO PERAZZOLI
ENGº CIVIL - CREA 055.296-7
LUCIO MARCELO DE MOURA
ENGº CIVIL - CREA 099.185-2
www.2Pengenharia.com.br - (47) 3028-8288