

PLANTA BAIXA

ESCALA: 1/75

CONVENÇÕES

– LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO C/2 PROJETORES 55W, LÂMPADAS HALÓGENAS. (h=2.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO E A BASE DA LUMINÁRIA).(PREVER TOMADA TIPO 2P+T UNIVERSAL NO TETO).

– LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA TIPO BLOCO AUTÔNOMO 2x8W, LÂMPADAS FLUORESCENTES. (h=2.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO E A BASE DA LUMINÁRIA). (PREVER TOMADA TIPO 2P+T UNIVERSAL NO TETO).

SAÍDA – PLACA LUMINOSA DE BALIZAMENTO SAÍDA TIPO BLOCO AUTÔNOMO. (FIXADA NO TETO OU PRÓXIMO DELE). (PREVER TOMADA TIPO 2P+T UNIVERSAL NO TETO).

– EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO PRESSURIZADO (PQSP)

– EXTINTOR DE GÁS CARBONICO (CO2)

– BOTOEIRA DE ACIONAMENTO DE ALARME DE INCÊNDIO, COM SIRENE EMBUTIDA. (h=1.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO E O CENTRO DA BOTOEIRA)

– CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO. (h=1.5m MEDIDOS ENTRE O PISO ACABADO E O CENTRO DO PAINEL).

NOTAS:

1–OS ELETRODUTOS E A FIAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DE IINCÊNDIO DEVEM SER EXCLUSIVOS, NÃO PODEM SER USADOS PARA OUTROS FINS.

2–A FIAÇÃO DO SISTEMA DE ALARME DEVERÁ SER INSTALADA DE ACORDO COM O MODELO DE CENTRAL UTILIZADA. RESPEITANDO OS SETORES DESIGNADOS EM PROJETO.

3–VER PROJETO ESPECIFICO DE ELETRICA

INDICACAO LUMINOSA DE SAÍDA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, INTERLIGADO AO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA.



DET. ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

OBS:
AS LUMINARIAS NAO PODEM FICAR INSTALADAS EM ALTURAS SUPERIORES AS ABERTURAS DO AMBIENTE

ALTURA DAS LUMINÁRIAS
s/ esc.

ACIONADOR E SONARIZADOR DO SISTEMA DE ALARME DE INCEND
s/ esc

DETALHE DOS EXTINTORES FIXAÇÃO NA PARED

NOTAS:

A SINALIZAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DO EXTINTOR PODERÁ SER SUBSTITUÍDA CONFORME O PROJETO DE SINALIZAÇÃO VISUAL DESDE QUE ATENDA AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES EM NORMA COM RELAÇÃO AS CORES, TAMANHOS MÍNIMOS, ETC.

A FIXAÇÃO DEVE SUPORTAR ATÉ 2.5 VEZES O PESO

DADOS DA OBRA

ÁREA TOTAL CONSTRUÇÃO :	615,35m2	ALTURA DESCENDENTE			0,00m
UTILIZAÇÃO	DISCRIMIN. PAVTO.	Nº PISOS	ÁREA CONSTRUÍDA	RISCO EDIFICAÇÃO	CLASE OCUPAÇÃO
PREDIO PUBLICO AMBULATORIAL	TÉRREO	01	615,35m2	LEVE	AMBULATÓRIO

PREVENTIVO POR EXTINTORES — TIPO: P6 Químico Seco — QUANT.: 03 — TIPO: CO2 — QUANT.: 01 — TOTAL DE UNIDADE EXTINTORAS: 04

HIDRAULICO PREVENTIVO — SIM ☐ NÃO ☒ — TIPO DE RESERVATÓRIO : Caixa d'água Fibra de Vidro — VOLUME DE RTI. : NÃO — QUANTI. HIDRANTES DE RECALQUE : 0 — QUANTI. HIDRANTES DE COMBATE : 0

ESCADA ENCLAUSURADA SIM ☐ NÃO ☒ — ANCORAGEM DE CABOS SIM ☐ NÃO ☒ — HELIPONTO SIM ☐ NÃO ☒ — SPDA SIM ☐ NÃO ☒ TIPO:

ABRIGO DE GLP SIM ☒ NÃO ☐ — TIPO DE CENTRAL : — TIPO DE RECIPIENTE : — DEMANDA : — CARGA TOTAL :

ELEVADORES SIM ☐ NÃO ☒ QUANT. : 00

NOTAS:		TABELA DE PENAS PARA PLOTAGEM		
01	conferir as medidas in loco.	No.	cor	espessura da pena
02	todas as cotas estão em centímetros	1	vermelho	0,1
03	em caso de dúvidas, consultar o autor do projeto.	2	amarelo	0,2
04	as medidas referem-se às dimensões acabadas	3	verde	0,3
05	existindo a necessidade de realizar alterações e/ou ajustes durante a obra, deverá haver anuência prévia da fiscalização.	4	cian	0,4
06	todas as alterações processadas em obra deverão ser registradas para efeito de "As Built", e repassadas aos projetistas	5	azul	0,5
07	em caso de substituição de materiais pelo critério da similaridade, deverá haver autorização prévia da fiscalização	6	magenta	0,6
		7	cor 07 - branco	0,8
		8	cor 08 - cinza	1,0
		9	cor 30 - laranja	1,2

ESPAÇO RESERVADO P/ OS CARIMBOS DE APROVAÇÃO: PMJ, BOMBEIROS, VIGILÂNCIA SANITÁRIA E FUNDEMA

Assinatura Proprietário:	Assinatura Autor Projeto:	Responsável Execução
Secretário Municipal da Saúde	ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER CREA: 101952-5/ SC	

PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE
Secretaria da Saúde
Rua Araranguá, 397 - Bairro América - Joinville SC

Terceirizada: HELPCON Construções Projetos Serviços
Helpcon Construções Projetos Serviços Ltda.
Rua Conselheiro Lafayete, 190
89.205–350 Joinville – SC
Fone: (047) 3028–6032

Tipo: **PROJETO COMBATE A INCENDIOS**

Nome da Obra / Endereço: **UNIDADE DE SAUDE JARDIM PARAISO I e II**
Av. Jupiter, Jardim Paraiso - Joinville - SC

Requerente: **FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE**

Proprietário: **PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE**

Autor: **ENG. RODRIGO HARTMANN DOBNER**
CREA: 101952-5/ SC

Conteúdo: PLANTA BAIXA
DETALHE EQUIPAMENTOS

Arq. PLT:
Escala: **Indicada**
Arq.CAD:
Núm. Prancha: **IN 01/01**

Revisado por: — Desenhista CAD: **DEIDWI** — Data: **Setembro/2011** — Classificação:

A1.dwg - 841 x 594mm