PLANTA REDE AGUA FRIA
ESC. 1:50

	NOTAS IMPORTANTES
1	A TUBULAÇÃO DE PVC DEVERÁ SER DA MARCA TIGRE OU SIMILAR
2	CONEXÕES EM PVC PARA AGUA FRIA, VER PRANCHAS HIDRÁULICAS.
3	A LOCAÇÃO E ESPECIFICAÇÃO DOS APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS DEVERÁ SER CONFERIDAS COM O DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES DO PROJETO ARQUITETÔNICO.
4	TODOS OS MATERIAIS, SERVIÇOS E TESTES DEVERÃO ATENDER AS PRESCRIÇÕES DAS NORMAS EXTRADAS PELA ABNT (NBR 8160, NBR 7198, NBR 10844, NBR 5626 E AS RESPECTIVAS DE FABRICAÇÃO.
5	OS TUBOS SERÃO FIXADOS À LAJE ATRAVÉS DE ITA CAMARADA DE AÇO GALVANIZADA SENDO QUE A DISTÂNCIA ENTRE ELAS NÃO DEVERÁ SER SUPERIOR A 1,20m.
6	AS SOLDAGENS DAS TUBULAÇÕES DE PVC DEVERÃO SEGUIR AS RECOMENDAÇÕES DOS FABRICANTES.



01	cotovelo de medidor p/ bruto				
02	tubo de cobre água fria				
03	tee de cobre de diversos				
04	luva de cobre água fria				
05	tubo de cobre água fria				
06	joelho de cobre de diversos				
07	joelho de cobre de diversos				
08	joelho de cobre de diversos				
09	joelho de cobre de diversos				
10	joelho de cobre de diversos				

01	cotovelo de medidor p/ bruto		
02	tubo de cobre água fria	1"	
03	tee de cobre de diversos	1"	
04	luva de cobre água fria	1"	
05	tubo de cobre água fria	1"	
06	joelho de cobre de diversos	1"	
07	joelho de cobre de diversos	1"	
08	joelho de cobre de diversos	1"	
09	joelho de cobre de diversos	1"	
10	joelho de cobre de diversos	1"