

ATA DE JULGAMENTO SEI

Aos 17 dias de março de 2022, deliberaram acerca do Processo Licitatório, a Pregoeira Sr. Giovanna Catarina Gossen e sua Equipe de Apoio, de acordo com a **Portaria nº 001/2022**, documento SEI nº 0011532106, para validar as informações constantes na Ata de Julgamento - Comprasnet (Portal de Compras do Governo Federal através do site www.gov.br/compras/pt-br), conforme documento anexo SEI nº 0012270191, do **Pregão Eletrônico nº 154/2022**, destinado à **aquisição de régua de gases medicinais e painéis de alarme de gases medicinais**.



Documento assinado eletronicamente por **Giovanna Catarina Gossen, Servidor(a) Público(a)**, em 17/03/2022, às 10:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Luciana Klitzke, Servidor(a) Público(a)**, em 17/03/2022, às 10:41, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Eliane Andrea Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 17/03/2022, às 10:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0012270208** e o código CRC **7767A228**.

Avenida Hermann August Lepper, 10 - Bairro Saguau - CEP 89221-005 - Joinville - SC -
www.joinville.sc.gov.br

Pregão Eletrônico

453230.1542022 .20598 .4556 .399175674



PREFEITURA MUNICIPAL DE JOINVILLE

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00154/2022

Às 08:30 horas do dia 11 de março de 2022, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 001/2022 de 03/01/2022, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº SEI 22.0.033493-6, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00154/2022. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Aquisição de régua de gases medicinais e painéis de alarme de gases medicinais.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1**Descrição:** Posto medicinal**Descrição Complementar:** Posto Medicinal Composição: Válvula E Tarugo , Tipo: Externo Para Vácuo , Aplicação: Para Gases Medicinais**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 5**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 10.255,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 2****Descrição:** Posto medicinal**Descrição Complementar:** Posto Medicinal Composição: Válvula E Tarugo , Tipo: Externo Para Vácuo , Aplicação: Para Gases Medicinais**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 20**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 42.550,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Cancelado no julgamento**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Item: 3****Descrição:** Sistema alarme gás**Descrição Complementar:** Sistema Alarme Gás Componentes: Pannel Alarme De Oxigênio, Pannel Alarme Ar Compri , Tensão: 110/220 V, Pressão: Normal De Utilização 3,5 A 5,5/ Atuação De Alarme KGF/CM2, Faixa Medição: 45 A 65 DB, Aplicação: Gases Medicinais , Características Adicionais: Fonte Auxiliar, Sinal Luminoso Intermitente Indi-**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 3**Valor Máximo Aceitável:** R\$ 5.289,4800**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

Aceito para: PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, **pelo melhor lance de** R\$ 4.990,0000 **e com valor negociado a** R\$ 4.919,1900 .

Histórico**Item: 1 - Posto medicinal****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.974.502/0001-88	PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA	Sim	Sim	5	R\$ 2.000,0000	R\$ 10.000,0000	25/02/2022 10:58:54
	Marca: PLATEL						
	Fabricante: PLATEL						
	Modelo / Versão: PLP 08						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL MODULAR PARA GASES MEDICINAIS CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1300 MM DE COMPRIMENTO X 330 MM DE ALTURA. PONTOS DE GASES: DEVERÁ POSSUIR DOIS PONTOS DE OXIGÊNIO, UM PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E DOIS PONTOS DE VÁCUO MEDICINAL, TODOS COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA PAINEL E CORPO EM LATÃO CROMADO. CADA POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO, AR E VÁCUO, DEVE SER EQUIPADO COM UMA VÁLVULA AUTOVEDANTE E ROTULADO LEGIVELMENTE COM NOME OU ABREVIATURA E						

SÍMBOLO OU FÓRMULA QUÍMICA. DEVE POSSUIR FUNDO DE COR CONFORME A NORMA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE GASES E VÁCUO. OS POSTOS DE UTILIZAÇÃO E AS CONEXÕES DE TODOS OS ACESSÓRIOS PARA USO DE GASES E VÁCUO DEVEM SER CONFORME NORMAS NBR 13730, 13164 E 11906 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ POSSUIR OITO TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 10A, DUAS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 20 A, 1 PONTO DE REDE LÓGICA RJ-45 CAT5E E DOIS SUPORTES DE SORO EM LATÃO CROMADO.

Porte da empresa: ME/EPP

06.207.441/0001-45	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA	Não	Não	5	R\$ 2.050,0000	R\$ 10.250,0000	11/03/2022 07:25:57
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PROTEC

Fabricante: PROTEC EXPORT

Modelo / Versão: QUALITY ONE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 29550 - PAINEL MODULAR PARA GASES MEDICINAIS CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1300 MM DE COMPRIMENTO X 330 MM DE ALTURA. PONTOS DE GASES: DEVERÁ POSSUIR DOIS PONTOS DE OXIGÊNIO, - UM PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E DOIS PONTOS DE VÁCUO MEDICINAL, TODOS COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA PAINEL E CORPO EM LATÃO CROMADO. CADA POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO, AR E VÁCUO, DEVE SER EQUIPADO COM UMA VÁLVULA AUTOVEDANTE E ROTULADO LEGIVELMENTE COM NOME OU ABREVIATURA E SÍMBOLO OU FÓRMULA QUÍMICA. DEVE POSSUIR FUNDO DE COR CONFORME A NORMA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE GASES E VÁCUO. OS POSTOS DE UTILIZAÇÃO E AS CONEXÕES DE TODOS OS ACESSÓRIOS PARA USO DE GASES E VÁCUO DEVEM SER CONFORME NORMAS NBR 13730, 13164 E 11906 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ POSSUIR OITO TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 10A, DUAS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 20 A, 1 PONTO DE REDE LÓGICA RJ-45 CAT5E E DOIS SUPORTES DE SORO EM LATÃO CROMADO

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.890.798/0001-04	HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSP	Sim	Sim	5	R\$ 2.051,0000	R\$ 10.255,0000	10/03/2022 09:48:05
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: NACIONAL

Modelo / Versão: HZ-150AEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Posto Medicinal Composição: Válvula E Tarugo , Tipo: Externo Para Vácuo , Aplicação: Para Gases Medicinais. PAINEL MODULAR PARA GASES MEDICINAIS CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1300 MM DE COMPRIMENTO X 330 MM DE ALTURA. PONTOS DE GASES: DEVERÁ POSSUIR DOIS PONTOS DE OXIGÊNIO, UM PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E DOIS PONTOS DE VÁCUO MEDICINAL, TODOS COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA PAINEL E CORPO EM LATÃO CROMADO. CADA POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO, AR E VÁCUO, DEVE SER EQUIPADO COM UMA VÁLVULA AUTOVEDANTE E ROTULADO LEGIVELMENTE COM NOME OU ABREVIATURA E SÍMBOLO OU FÓRMULA QUÍMICA. DEVE POSSUIR FUNDO DE COR CONFORME A NORMA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE GASES E VÁCUO. OS POSTOS DE UTILIZAÇÃO E AS CONEXÕES DE TODOS OS ACESSÓRIOS PARA USO DE GASES E VÁCUO DEVEM SER CONFORME NORMAS NBR 13730, 13164 E 11906 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ POSSUIR OITO TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 10A, DUAS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 20 A, 1 PONTO DE REDE LÓGICA RJ-45 CAT5E E DOIS SUPORTES DE SORO EM LATÃO CROMADO.

Porte da empresa: ME/EPP

22.868.911/0001-78	MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA.	Sim	Sim	5	R\$ 2.051,0000	R\$ 10.255,0000	10/03/2022 16:54:18
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Maheng Medical Line

Fabricante: MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA

Modelo / Versão: 18 módulos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painél (régua) modular para controle e liberação de gases medicinais, com 1300 mm de comprimento x 330 mm de altura, 18 módulos, contendo a seguinte configuração, em pleno atendimento ao Edital: 2 pontos para gás Oxigênio Medicinal 2 pontos para gás Vácuo Clínico 1 ponto para Ar Comprimido Medicinal 8 pontos para Tomadas 220 Volts - 10 A 2 pontos para Tomadas 220 Volts - 20 A 1 ponto para Lógica (suporte para receber RJ-45) 2 pontos para receber Suporte de Soro

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.255,0000	08.890.798/0001-04	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 10.255,0000	22.868.911/0001-78	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 10.250,0000	06.207.441/0001-45	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 10.000,0000	82.974.502/0001-88	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 9.900,0000	08.890.798/0001-04	11/03/2022 08:45:32:587
R\$ 10.200,0000	06.207.441/0001-45	11/03/2022 08:46:09:637

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de	11/03/2022 08:31:23	Item com análise de propostas finalizada.

propostas

Abertura	11/03/2022 08:40:00	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/03/2022 08:50:01	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	11/03/2022 08:50:09	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
Encerramento	11/03/2022 09:00:10	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	11/03/2022 09:00:10	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de proposta	11/03/2022 11:27:39	Recusa da proposta. Fornecedor: HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSP, CNPJ/CPF: 08.890.798/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 9.900,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial completo.
Recusa de proposta	11/03/2022 11:48:26	Recusa da proposta. Fornecedor: PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 82.974.502/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial completo.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 14:04:05	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 14:22:12	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45.
Recusa de proposta	17/03/2022 09:04:13	Recusa da proposta. Fornecedor: PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 10.200,0000. Motivo: A empresa foi desclassificada por não atender ao descritivo dos ITENS 01 e 02 exigidos no Edital, conforme Anexo I.
Recusa de proposta	17/03/2022 09:08:00	Recusa da proposta. Fornecedor: MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 22.868.911/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 10.255,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "k" e "l" do Edital.
Cancelado no julgamento	17/03/2022 09:11:13	Item cancelado no julgamento. Motivo: As empresas arrematantes foram inabilitadas e/ou desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 2 - Posto medicinal****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.974.502/0001-88	PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Marca: PLATEL Fabricante: PLATEL Modelo / Versão: PLP 08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINEL MODULAR PARA GASES MEDICINAIS COM LUMINÁRIA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1300 MM DE COMPRIMENTO X 330 MM DE ALTURA. PONTOS DE GASES: DEVERÁ POSSUIR DOIS PONTOS DE OXIGÊNIO, UM PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E DOIS PONTOS DE VÁCUO MEDICINAL, TODOS COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA PAINEL E CORPO EM LATÃO CROMADO. CADA POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO, AR E VÁCUO, DEVE SER EQUIPADO COM UMA VÁLVULA AUTOVEDANTE, E ROTULADO LEGIVELMENTE COM NOME OU ABREVIATURA, E SÍMBOLO OU FÓRMULA QUÍMICA. DEVE POSSUIR FUNDO DE COR CONFORME A NORMA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE GASES E VÁCUO. OS POSTOS DE UTILIZAÇÃO E AS CONEXÕES DE TODOS OS ACESSÓRIOS PARA USO DE GASES E VÁCUO DEVEM SER CONFORME NORMAS NBR13730, 13164 E 11906 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ POSSUIR SEIS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 10A, DUAS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 20A, 1 PONTO DE REDE LÓGICA RJ-45 CAT5E E UM SUPORTE DE SORO EM LATÃO CROMADO. DEVERÁ POSSUIR 1 INTERRUPTOR PARA LUMINÁRIA LED INDIRETA, 1 LUMINÁRIA INDIRETA DE LED COM POTÊNCIA ENTRE 6 À 10 WATTS. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	20	R\$ 2.100,0000	R\$ 42.000,0000	25/02/2022 10:58:54
06.207.441/0001-45	PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA Marca: PROTEC Fabricante: PROTEC EXPORT Modelo / Versão: QUALITY ONE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 29551 - PAINEL MODULAR PARA GASES MEDICINAIS COM	Não	Não	20	R\$ 2.120,0000	R\$ 42.400,0000	11/03/2022 07:25:57

LUMINÁRIA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1300 MM DE COMPRIMENTO X 330 MM DE ALTURA. PONTOS DE GASES: DEVERÁ POSSUIR DOIS PONTOS DE OXIGÊNIO, UM PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E DOIS PONTOS DE VÁCUO MEDICINAL, TODOS COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA PAINEL E CORPO EM LATÃO CROMADO. CADA POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO, AR E VÁCUO, DEVE SER EQUIPADO COM UMA VÁLVULA AUTOVEDANTE, E ROTULADO LEGIVELMENTE COM NOME OU ABREVIATURA, E SÍMBOLO OU FÓRMULA QUÍMICA. DEVE POSSUIR FUNDO DE COR CONFORME A NORMA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE GASES E VÁCUO. OS POSTOS DE UTILIZAÇÃO E AS CONEXÕES DE TODOS OS ACESSÓRIOS PARA USO DE GASES E VÁCUO DEVEM SER CONFORME NORMAS NBR13730, 13164 E 11906 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ POSSUIR SEIS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 10A, DUAS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 20A, 1 PONTO DE REDE LÓGICA RJ-45 CAT5E E UM SUPORTE DE SORO EM LATÃO CROMADO. DEVERÁ POSSUIR 1 INTERRUPTOR PARA LUMINÁRIA LED INDIRETA, 1 LUMINÁRIA INDIRETA DE LED COM POTÊNCIA ENTRE 6 À 10 WATTS.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

08.890.798/0001-04	HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSP	Sim	Sim	20	R\$ 2.127,5000	R\$ 42.550,0000	10/03/2022 09:48:05
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: PROPRIA

Fabricante: nacional

Modelo / Versão: HZ-150AEX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Posto Medicinal Composição: Válvula E Tarugo , Tipo: Externo Para Vácuo , Aplicação: Para Gases Medicinais. PAINEL MODULAR PARA GASES MEDICINAIS COM LUMINÁRIA CONFECCIONADA EM ALUMÍNIO COM PINTURA EM EPÓXI NA COR BRANCA, COM AS SEGUINTE MEDIDAS: 1300 MM DE COMPRIMENTO X 330 MM DE ALTURA. PONTOS DE GASES: DEVERÁ POSSUIR DOIS PONTOS DE OXIGÊNIO, UM PONTO DE AR COMPRIMIDO MEDICINAL E DOIS PONTOS DE VÁCUO MEDICINAL, TODOS COM VÁLVULA DE IMPACTO PARA PAINEL E CORPO EM LATÃO CROMADO. CADA POSTO DE UTILIZAÇÃO DE OXIGÊNIO, AR E VÁCUO, DEVE SER EQUIPADO COM UMA VÁLVULA AUTOVEDANTE, E ROTULADO LEGIVELMENTE COM NOME OU ABREVIATURA, E SÍMBOLO OU FÓRMULA QUÍMICA. DEVE POSSUIR FUNDO DE COR CONFORME A NORMA DE CORES PARA IDENTIFICAÇÃO DE GASES E VÁCUO. OS POSTOS DE UTILIZAÇÃO E AS CONEXÕES DE TODOS OS ACESSÓRIOS PARA USO DE GASES E VÁCUO DEVEM SER CONFORME NORMAS NBR13730, 13164 E 11906 E SUAS ATUALIZAÇÕES. DEVERÁ POSSUIR SEIS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 10A, DUAS TOMADAS 2 PÓLOS MAIS TERRA 220V - 20A, 1 PONTO DE REDE LÓGICA RJ-45 CAT5E E UM SUPORTE DE SORO EM LATÃO CROMADO. DEVERÁ POSSUIR 1 INTERRUPTOR PARA LUMINÁRIA LED INDIRETA, 1 LUMINÁRIA INDIRETA DE LED COM POTÊNCIA ENTRE 6 À 10 WATTS.

Porte da empresa: ME/EPP

22.868.911/0001-78	MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA.	Sim	Sim	20	R\$ 2.127,5000	R\$ 42.550,0000	10/03/2022 16:54:18
--------------------	--	-----	-----	----	----------------	-----------------	---------------------

Marca: Maheng Medical Line

Fabricante: MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA

Modelo / Versão: 15 módulos

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painél (régua) modular para controle e liberação de gases medicinais, com 1300 mm de comprimento x 330 mm de altura, 15 módulos, contendo a seguinte configuração, em pleno atendimento ao Edital: 2 pontos para gás Oxigênio Medicinal 2 pontos para gás Vácuo Clínico 1 ponto para Ar Comprimido Medicinal 6 pontos para Tomadas 220 Volts – 10 A 2 pontos para Tomadas 220 Volts – 20 A 1 ponto para Lógica (suporte para receber RJ-45) 1 ponto para receber Suporte de Soro

Porte da empresa: ME/EPP

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 42.550,0000	08.890.798/0001-04	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 42.550,0000	22.868.911/0001-78	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 42.400,0000	06.207.441/0001-45	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 42.000,0000	82.974.502/0001-88	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 41.900,0000	08.890.798/0001-04	11/03/2022 08:45:39:907
R\$ 41.500,0000	06.207.441/0001-45	11/03/2022 08:48:00:053
R\$ 41.400,0000	08.890.798/0001-04	11/03/2022 08:48:13:937
R\$ 41.300,0000	06.207.441/0001-45	11/03/2022 08:48:56:780
R\$ 41.200,0000	08.890.798/0001-04	11/03/2022 08:49:04:633

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	11/03/2022 08:31:46	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	11/03/2022 08:40:01	Item aberto para lances.
Encerramento	11/03/2022 08:51:05	Item encerrado para lances.
Encerramento etapa aberta	11/03/2022 08:51:05	Item com etapa aberta encerrada.
Recusa de	11/03/2022	Recusa da proposta. Fornecedor: HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO

proposta	11:28:02	HOSP, CNPJ/CPF: 08.890.798/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 41.200,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial completo.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 14:04:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 14:22:26	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45.
Recusa de proposta	17/03/2022 09:04:40	Recusa da proposta. Fornecedor: PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 41.300,0000. Motivo: A empresa foi desclassificada por não atender ao descritivo dos ITENS 01 e 02 exigidos no Edital, conforme Anexo I.
Recusa de proposta	17/03/2022 09:13:10	Recusa da proposta. Fornecedor: PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CNPJ/CPF: 82.974.502/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 42.000,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital.
Recusa de proposta	17/03/2022 09:15:03	Recusa da proposta. Fornecedor: MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA., CNPJ/CPF: 22.868.911/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 42.550,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "k" e "l" do Edital.
Cancelado no julgamento	17/03/2022 09:15:58	Item cancelado no julgamento. Motivo: As empresas arrematantes foram inabilitadas e/ou desclassificadas.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - Sistema alarme gás

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	ME/EPP Equiparada	Declaração ME/EPP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.974.502/0001-88	PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA Marca: PLATEL Fabricante: PLATEL Modelo / Versão: PLP 08 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PAINÉIS DE ALARMES DE EMERGÊNCIA SETORIAL DE GASES MEDICINAIS- FO, FVC E FAM SISTEMA DE ALARMES PARA INSTALAÇÃO NO POSTO DE ENFERMAGEM COMPOSTO POR UM PAINEL PARA OXIGÊNIO, UM PAINEL PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL E UM PAINEL PARA VÁCUO CLÍNICO; ACEITA-SE PAINÉIS INDIVIDUAIS OU EM CONJUNTO; ACEITA-SE SISTEMAS ANALÓGICOS OU DIGITAIS; FUNCIONAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V; DEVE POSSUIR AS DEVIDAS CONEXÕES PADRONIZADAS PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO. Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.700,0000	R\$ 5.100,0000	25/02/2022 10:58:54
08.890.798/0001-04	HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSP Marca: PROPRIA Fabricante: NACIONAL Modelo / Versão: HZ 146/147/149 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Sistema Alarme Gás Componentes: Painei Alarme De Oxigênio, Painei Alarme Ar Compri , Tensão: 110/220 V, Pressão: Normal De Utilização 3,5 A 5,5/ Atuação De Alarme KGF/CM2, Faixa Medição: 45 A 65 DB, Aplicação: Gases Medicinais , Características Adicionais: Fonte Auxiliar, Sinal Luminoso Intermitente Indi- PAINÉIS DE ALARMES DE EMERGÊNCIA SETORIAL DE GASES MEDICINAIS-FO, FVC E FAM SISTEMA DE ALARMES PARA INSTALAÇÃO NO POSTO DE ENFERMAGEM COMPOSTO POR UM PAINEL PARA OXIGÊNIO, UM PAINEL PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL E UM PAINEL PARA VÁCUO CLÍNICO; ACEITA-SE PAINÉIS INDIVIDUAIS OU EM CONJUNTO; ACEITA-SE SISTEMAS ANALÓGICOS OU DIGITAIS; FUNCIONAMENTO COM ALIMENTAÇÃO Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.763,1600	R\$ 5.289,4800	10/03/2022 09:48:05
22.868.911/0001-78	MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA. Marca: Maheng Medical Line Fabricante: MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA Modelo / Versão: 6 módulos Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Painél de Alarme, sonoro/visual, em alumínio, com 640 mm de comprimento x 200 mm de altura, 6 módulos, contendo a seguinte configuração, em pleno atendimento ao Edital: >) 1 ponto para gás Oxigênio Medicinal (manômetro calibração gás) 1 ponto para gás Oxigênio Medicinal (sistema sonoro/visual gás) >) 1 ponto para gás Vácuo Clínico (manômetro calibração pressão negativa) 1 ponto para gás Vácuo Clínico (sistema sonoro/visual pressão negativa) >) 1 ponto para Ar Comprimido Medicinal (manômetro calibração gás) 1 ponto para Ar Comprimido Medicinal (sistema sonoro/visual gás) Porte da empresa: ME/EPP	Sim	Sim	3	R\$ 1.763,1600	R\$ 5.289,4800	10/03/2022 16:54:18

06.207.441/0001-45 PROTEC EXPORT Não Não 3 R\$ 1.763,1600 R\$ 5.289,4800 11/03/2022 07:25:57

Marca: PROTEC

Fabricante: PROTEC EXPORT

Modelo / Versão: 4614/4616/4617

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: 29552 - PAINÉIS DE ALARMES DE EMERGÊNCIA SETORIAL DE GASES MEDICINAIS- FO, FVC E FAM SISTEMA DE ALARMES PARA INSTALAÇÃO NO POSTO DE ENFERMAGEM COMPOSTO POR UM PAINEL PARA OXIGÊNIO, UM PAINEL PARA AR COMPRIMIDO MEDICINAL E UM PAINEL PARA VÁCUO CLÍNICO; ACEITA-SE PAINÉIS INDIVIDUAIS OU EM CONJUNTO; ACEITA-SE SISTEMAS ANALÓGICOS OU DIGITAIS; FUNCIONAMENTO COM ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA 220 V; DEVE POSSUIR AS DEVIDAS CONEXÕES PADRONIZADAS PARA OXIGÊNIO, AR COMPRIMIDO MEDICINAL E VÁCUO CLÍNICO.

Porte da empresa: Demais (Diferente de ME/EPP)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.289,4800	08.890.798/0001-04	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 5.289,4800	22.868.911/0001-78	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 5.289,4800	06.207.441/0001-45	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 5.100,0000	82.974.502/0001-88	11/03/2022 08:30:00:497
R\$ 5.000,0000	08.890.798/0001-04	11/03/2022 08:45:46:123
R\$ 4.990,0000	06.207.441/0001-45	11/03/2022 08:53:46:297
R\$ 4.900,0000	08.890.798/0001-04	11/03/2022 08:54:27:367

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
82.974.502/0001-88	17/03/2022 09:26:13:693	17/03/2022 09:31:13:693	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Encerramento análise de propostas	11/03/2022 08:32:08	Item com análise de propostas finalizada.
Abertura	11/03/2022 08:40:02	Item aberto para lances.
Encerramento sem prorrogação	11/03/2022 08:50:03	Item aguardando decisão sobre reinício ou encerramento da etapa aberta.
Reinício etapa aberta	11/03/2022 08:50:14	Item com reinício da etapa aberta realizado. Justificativa: Obter melhor proposta..
Encerramento etapa aberta	11/03/2022 09:00:15	Item com etapa aberta encerrada.
Encerramento	11/03/2022 09:00:15	Item encerrado para lances.
Recusa de proposta	11/03/2022 11:28:14	Recusa da proposta. Fornecedor: HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSP, CNPJ/CPF: 08.890.798/0001-04, pelo melhor lance de R\$ 4.900,0000. Motivo: A empresa foi inabilitada por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial completo.
Abertura do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 14:04:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45.
Encerramento do prazo - Convocação anexo	11/03/2022 14:22:44	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45.
Desempate - Retorno do julgamento	17/03/2022 09:26:13	Retorno de item do julgamento para a etapa de desempate Me/Epp.
Desempate - Início do desempate	17/03/2022 09:26:13	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do lance expirado	17/03/2022 09:31:14	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 09:31:13 de 17/03/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ: 82.974.502/0001-88.
Encerramento	17/03/2022 09:31:14	Item encerrado para lances.
Aceite de	17/03/2022	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO

proposta 09:33:26 E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 4.990,0000 e com valor negociado a R\$ 4.919,1900. Motivo: Negociação de Valor. Empresa apresentou contraproposta na proposta atualizada.

Habilitação de 17/03/2022 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, fornecedor 09:34:13 IMPORTACAO E EXPORTA - CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Sistema	11/03/2022 08:30:00	A sessão pública está aberta. Nesta compra haverá um período para a realização da análise de propostas e após este período os itens serão disponibilizados para o início dos lances. Até 3 itens poderão estar em disputa simultaneamente e o período de abertura para disputa será entre 08:30 e 11:30 e entre 13:30 e 16:30. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	11/03/2022 08:30:35	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública.
Pregoeiro	11/03/2022 08:30:42	Iniciamos a etapa competitiva do PE 154/2022.
Pregoeiro	11/03/2022 08:30:49	Realizaremos breve análise de admissibilidade das propostas. Conforme os itens forem analisados, serão liberados para a disputa. Permaneçam atentos.
Sistema	11/03/2022 08:40:00	Etapa de análise de propostas encerrada. A abertura de itens para disputa será iniciada. Mantenham-se conectados.
Sistema	11/03/2022 08:40:01	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/03/2022 08:40:01	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/03/2022 08:40:02	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	11/03/2022 08:40:34	Declaro aberta a fase de lances.
Pregoeiro	11/03/2022 08:40:38	Lances iniciados, podem melhorar suas propostas?
Pregoeiro	11/03/2022 08:40:42	Senhores, façam seus lances com segurança.
Pregoeiro	11/03/2022 08:41:20	Senhores, acredito que estes valores possam ser melhorados, aguardo lances.
Sistema	11/03/2022 08:50:01	O item 1 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/03/2022 08:50:03	O item 3 está aguardando decisão de reinício ou encerramento da etapa aberta pelo pregoeiro.
Sistema	11/03/2022 08:50:09	A etapa aberta do item 1 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/03/2022 08:50:14	A etapa aberta do item 3 foi reiniciada. Justificativa: Obter melhor proposta.. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	11/03/2022 08:51:05	O item 2 está encerrado.
Sistema	11/03/2022 09:00:10	O item 1 está encerrado.
Sistema	11/03/2022 09:00:15	O item 3 está encerrado.
Sistema	11/03/2022 09:00:19	A etapa de julgamento de propostas foi iniciada. Acompanhe essa etapa na funcionalidade "Acompanhar Julgamento / Habilitação / Admissibilidade".
Pregoeiro	11/03/2022 11:20:55	Prezados, após análise dos documentos anexados antes da abertura da sessão, verificamos as seguintes situações:
Pregoeiro	11/03/2022 11:24:25	ITENS 01, 02 e 03 HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA​​: a empresa não apresentou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, conforme previsto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital.
Pregoeiro	11/03/2022 11:24:50	Neste sentido, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alínea "h" do Edital.
Pregoeiro	11/03/2022 11:25:08	Porém, apenas foi localizado o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social (2020), sem os respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, e sem registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Pregoeiro	11/03/2022 11:25:21	Sendo assim, informa-se que a empresa foi inabilitada por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial completo.
Pregoeiro	11/03/2022	Sendo assim, recusarei a proposta da empresa HORIZONTE INDUSTRIA E COMERCIO

	11:26:10	DE APARELHOS MEDICO HOSPITALAR LTDA no sistema.
Pregoeiro	11/03/2022 11:46:36	ITEM 1 (2ª colocada) PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA​: a empresa apresentou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, porém sem os respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, e sem registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Pregoeiro	11/03/2022 11:46:58	Neste sentido, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alínea "h" do Edital.
Pregoeiro	11/03/2022 11:47:15	Porém, apenas foi localizado mesmo Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, sem os respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, e sem registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Pregoeiro	11/03/2022 11:47:35	Sendo assim, informa-se que a empresa PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA foi inabilitada por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial completo.
Pregoeiro	11/03/2022 11:48:08	Sendo assim, recusarei a proposta da empresa PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA no sistema.
Pregoeiro	11/03/2022 11:51:29	Prezados, a sessão será SUSPENSA agora e será retomada às 14:00 horas. Por gentileza, estejam conectados. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Pregoeiro	11/03/2022 14:02:59	Prezados, boa tarde! Declaro reaberta a presente sessão!
Pregoeiro	11/03/2022 14:03:20	Senhores, considerando o subitem 11.3 do Edital, de acordo com o Decreto 10.024/2019, convoco a empresa arrematante a apresentar uma contraproposta para que seja obtido melhor valor, inferior ao lance. Favor apresentar a contraproposta na proposta atualizada para que a mesma seja analisada.
Pregoeiro	11/03/2022 14:03:26	Convoco a empresa a enviar o anexo da proposta atualizada, detalhada e assinada, dentro do prazo estabelecido no subitem 8.2, nos termos do item 8 do Edital. Deve ser elaborada de acordo com o modelo constante no Anexo II e atender aos itens constantes no Anexo I do Edital.
Pregoeiro	11/03/2022 14:03:31	A arrematante deverá observar o previsto no item 8.9 do Edital (documentos que a empresa deverá apresentar junto com a Proposta atualizada).
Pregoeiro	11/03/2022 14:03:36	A proposta atualizada deverá ser anexada em arquivo único (ou compactado), podendo conter várias páginas. O sistema não permite anexar arquivos em mais de uma etapa. Neste momento NÃO devem ser anexados documentos de habilitação, pois os mesmos não serão considerados.
Pregoeiro	11/03/2022 14:03:41	Atenção: A proposta adequada deverá atender ao descritivo dos itens de acordo com o Anexo I do edital.
Sistema	11/03/2022 14:04:05	Senhor fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	11/03/2022 14:04:20	Senhor fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	11/03/2022 14:04:30	Senhor fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45, solicito o envio do anexo referente ao item 3.
Sistema	11/03/2022 14:22:12	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	11/03/2022 14:22:26	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45, enviou o anexo para o item 2.
Sistema	11/03/2022 14:22:44	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA, CNPJ/CPF: 06.207.441/0001-45, enviou o anexo para o item 3.
Pregoeiro	11/03/2022 16:15:31	Para PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - Prezados, referente aos ITENS 01 e 02 e 03: Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio do Memorando SEI nº 0012211523/2022 - SAP.UPR, assinado pelo Sr. Ivosney João Leite Bueno, Coordenador da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	11/03/2022 16:16:26	Para PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - PARA OS ITENS 01 E 02:
Pregoeiro	11/03/2022 16:17:22	Para PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - A proposta comercial da empresa PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA foi ACEITA CONDICIONADA A EMPRESA CONFIRMAR QUE O PRODUTO A SER ENTREGUE SERÁ PERSONALISADO DE ACORDO COM O DESCRITIVO INDICADO NO EDITAL, conforme Memorando 0012211523/2022 - SAP.UPR da área técnica:
Pregoeiro	11/03/2022 16:17:38	Para PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - "NA PROPOSTA A EMPRESA INDICA O ATENDIMENTO PLENO AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL, PORÉM ANEXO FICHA TÉCNICA DO PRODUTO OFERTADO COM VÁRIOS PONTOS DIVERGENTES DO DESCRITIVO SOLICITADO. NA FICHA TÉCNICA AINDA É INDICADO "PERSONALIZAÇÃO DE PONTO DE ACORDO COM A NECESSIDADE DE CADA CLIENTE"...
Pregoeiro	11/03/2022 16:17:49	Para PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - "A FIM DE GARANTIR O PLENO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES ASSISTENCIAIS DESTA ADMINISTRAÇÃO, A APROVAÇÃO ESTÁ CONDICIONADA A EMPRESA CONFIRMAR QUE O PRODUTO A SER ENTREGUE SERÁ PERSONALISADO DE ACORDO COM O DESCRITIVO INDICADO NO EDITAL, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AS MEDIDAS, PONTOS DE GASES, ENERGIA, REDE LÓGICA E SUPORTES DE SORO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES."

Pregoeiro	11/03/2022 16:19:05	Para PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - Por essa razão, solicito a MANIFESTAÇÃO EXPRESSA de vossa empresa neste CHAT, com relação aos ITENS 01 E 02 quanto à confirmação se a proposta atende ao descritivo dos itens exigido no Edital, conforme Anexo I.
Pregoeiro	11/03/2022 16:19:11	Para PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - CONFIRMAR QUE O PRODUTO A SER ENTREGUE SERÁ PERSONALISADO DE ACORDO COM O DESCRITIVO INDICADO NO EDITAL, INCLUSIVE EM RELAÇÃO AS MEDIDAS, PONTOS DE GASES, ENERGIA, REDE LÓGICA E SUPORTES DE SORO E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES.
Pregoeiro	11/03/2022 16:19:40	Para PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTA - AGUARDANDO MANIFESTAÇÃO.
06.207.441/0001-45	11/03/2022 16:23:53	Item 1 e 2: Altura 231 mm. O restante atende conforme o solicitado em edital. E o item 3: atende integralmente.
Pregoeiro	11/03/2022 16:34:35	Prezados, considerando que com relação aos ITENS 01 e 02, será necessária NOVA análise pela equipe técnica, SUSPENDO a presente sessão.
Pregoeiro	11/03/2022 16:34:48	Por gentileza acompanhar as mensagens cadastradas neste chat para agendamento da próxima sessão de julgamento, que será informado com no mínimo 24h de antecedência. Agradeço a participação de todos e declaro SUSPENSA a sessão.
Pregoeiro	15/03/2022 14:56:36	PREGÃO ELETRÔNICO Nº 154/2022 Objeto: Aquisição de régua de gases medicinais e painéis de alarme de gases medicinais Comunica-se que a sessão pública eletrônica, para continuidade do presente processo licitatório será realizada no dia 17 de março de 2022 às 09:00 horas, na plataforma do processo no site www.gov.br/compras/pt-br.
Pregoeiro	17/03/2022 09:01:42	Prezados, bom dia! Declaro aberta a presente sessão pública para julgamento das Propostas e Documentos de Habilitação apresentados ao PE 154/2021.
Pregoeiro	17/03/2022 09:02:23	ITENS 01 e 02 Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica, a Equipe Técnica emitiu parecer NOVO por meio do Memorando SEI nº 0012229380/2022 - SES.UAF.ACM, assinado pela Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	17/03/2022 09:02:52	Informo que para o ITENS 01 E 02, a proposta da empresa PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA foi REPROVADA, conforme Memorando da Equipe Técnica SEI nº 0012229380/2022 - SES.UAF.ACM, o qual informa que:
Pregoeiro	17/03/2022 09:03:05	"EMPRESA REPROVADA POR NÃO ATENDER AS EXIGÊNCIAS DO EDITAL."
Pregoeiro	17/03/2022 09:03:17	Sendo assim, informa-se que a empresa foi DESCLASSIFICADA por não atender ao descritivo dos ITENS 01 e 02 exigidos no Edital, conforme Anexo I.
Pregoeiro	17/03/2022 09:03:28	Desta forma recusarei a proposta da empresa PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA para os ITENS 01 e 02 no sistema.
Pregoeiro	17/03/2022 09:06:06	ITEM 01 Informamos que a empresa MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA não apresentou o Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, nem a comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Pregoeiro	17/03/2022 09:06:15	Neste sentido, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alínea "k" e "l" do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem às alíneas em questão.
Pregoeiro	17/03/2022 09:06:27	Ainda, com relação ao subitem 10.6, alínea "l", consultou-se o site da ANVISA, no Funcionamento de Empresa Nacional, e nenhum registro foi encontrado, conforme Anexo SEI 0012229936 (folha 19).
Pregoeiro	17/03/2022 09:06:40	Sendo assim, informa-se que a empresa MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA foi INABILITADA por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "k" e "l" do Edital, pois não apresentou o Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, nem a autorização de funcionamento de empresa pela ANVISA.
Pregoeiro	17/03/2022 09:06:54	Desta forma recusarei a proposta da empresa MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA para o ITEM 01 no sistema.
Pregoeiro	17/03/2022 09:10:41	Prezados, considerando que não existem mais empresas com propostas cadastradas para o ITEM 01, informamos que o ITEM 01 restou FRACASSADO.
Sistema	17/03/2022 09:11:13	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	17/03/2022 09:11:56	ITEM 02 PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA​: a empresa apresentou o Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, porém sem os respectivos termos de abertura e encerramento do mesmo, e sem registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Pregoeiro	17/03/2022 09:12:20	Neste sentido, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF a fim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alínea "h" do Edital. Porém, apenas foi localizado mesmo Balanço Patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício social, sem os respectivos ...
Pregoeiro	17/03/2022 09:12:24	... termos de abertura e encerramento do mesmo, e sem registro na Junta Comercial ou Cartório de Registro.
Pregoeiro	17/03/2022 09:12:32	Sendo assim, informa-se que a empresa foi inabilitada por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "h" do Edital, pois não apresentou o Balanço Patrimonial completo.
Pregoeiro	17/03/2022	Desta forma recusarei a proposta da empresa PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES

	09:12:42	LTDA para o ITEM 02 no sistema.
Pregoeiro	17/03/2022 09:13:39	ITEM 02 A empresa MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA não apresentou o Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, nem a comprovação da autorização de funcionamento de empresa, expedida pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).
Pregoeiro	17/03/2022 09:13:48	Neste sentido, nos termos do subitem 10.5 do Edital, consultou-se o Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF afim de verificar o atendimento ao subitem 10.6, alínea "k" e "l" do Edital. Porém, não foram localizados documentos que atendessem às alíneas em questão.
Pregoeiro	17/03/2022 09:13:57	Ainda, com relação ao subitem 10.6, alínea "l", consultou-se o site da ANVISA, no Funcionamento de Empresa Nacional, e nenhum registro foi encontrado, conforme Anexo SEI 0012229936 (folha 19).
Pregoeiro	17/03/2022 09:14:05	Sendo assim, informa-se que a empresa MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA foi INABILITADA por descumprir o disposto no subitem 10.6, alínea "k" e "l" do Edital, pois não apresentou o Alvará Sanitário Estadual ou Municipal, nem a autorização de funcionamento de empresa pela ANVISA.
Pregoeiro	17/03/2022 09:14:13	Desta forma recusarei a proposta da empresa MAHENG HOSPITALAR GERENCIAMENTO E COMERCIO LTDA para o ITEM 02 no sistema.
Pregoeiro	17/03/2022 09:16:51	ITEM 03: Referente à análise da Proposta Comercial e a Documentação Técnica, a Equipe Técnica emitiu parecer por meio dos Memorandos SEI nº 0012211523 e 0012229380/2022 - SES.UAF.ACM, assinados pelo Sr. Ivosney Joao Leite Bueno e Srª. Janice de Souza de Borba, da Área de Cadastro de Materiais da Secretaria Municipal de Saúde de Joinville.
Pregoeiro	17/03/2022 09:17:06	A proposta comercial da empresa PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA para o ITEM 03 foi ACEITA, conforme Memorandos 0012211523 e 0012229380/2022 da área técnica.
Pregoeiro	17/03/2022 09:17:17	Ademais, referente aos Documentos de Habilitação, após análise das documentações apresentadas pela atual arrematante, constatou-se que a empresa PROTEC EXPORT INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA atende aos requisitos de habilitação do Edital.
Pregoeiro	17/03/2022 09:25:56	Prezados, informo que ao realizar o aceite no sistema, abriu o retorno para a fase de desempate ME/EPP/7174
Sistema	17/03/2022 09:26:13	O item 3 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	17/03/2022 09:26:13	Sr. Fornecedor PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 82.974.502/0001-88, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 3 até às 09:31:13 do dia 17/03/2022. Acesse a Sala de Disputa.
Sistema	17/03/2022 09:31:14	O item 3 teve o 1º desempate encerrado às 09:31:13 de 17/03/2022. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor PLATEL EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA, CPF/CNPJ 82.974.502/0001-88.
Sistema	17/03/2022 09:31:14	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	17/03/2022 09:33:54	Prezados, agradeço a participação de todos. Declaro encerrada a presente sessão.
Pregoeiro	17/03/2022 09:34:31	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 17/03/2022 às 10:05:00.

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Alteração equipe	02/03/2022 08:46:49	
Alteração equipe	02/03/2022 09:15:26	Pregoeiro Anterior: 02400253935-MARCIO HAVERROTH . Pregoeiro Atual: 03295496935-GIOVANNA CATARINA GOSSEN. Justificativa: Conforme SEI 0012098619.
Abertura da sessão pública	11/03/2022 08:30:00	Abertura da sessão pública
Encerramento da análise de propostas	11/03/2022 08:40:00	Etapas de análise de propostas encerradas.
Julgamento de propostas	11/03/2022 09:00:19	Início da etapa de julgamento de propostas
Abertura do prazo	17/03/2022 09:11:13	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento do prazo	17/03/2022 09:34:31	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 17/03/2022 às 10:05:00.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024

de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:16 horas do dia 17 de março de 2022, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

GIOVANNA CATARINA GOSSEN
Pregoeiro Oficial

ELIANE ANDREA RODRIGUES
Equipe de Apoio

LUCIANA KLITZKE
Equipe de Apoio

LAERCIO PRESTINI
Equipe de Apoio



Imprimir o
Relatório

Voltar

