

MEMORANDO SEI N° 0024639659/2025 - SEINFRA.UBP

Joinville, 25 de fevereiro de 2025.

À

Área de Licitações

Secretaria de Administração e Planejamento

Assunto: Processo Licitatório SEI n° 24.0.244562-3

Prezados,

A empresa Infrasul Infraestrutura e Empreendimentos Ltda encaminhou a proposta comercial contendo as planilhas orçamentárias e as justificativas, visando comprovar a exequibilidade da proposta nos documentos SEI 0024591669 e 0024591724.

Após análise detalhada das planilhas orçamentárias e justificativas, restaram algumas dúvidas de itens que sofreram alteração de coeficiente ou retirada de insumos que estão descritas no documento Anexo 0024639648 no Quadro 1.

Assim, solicitamos as justificativas e memórias de cálculos caso necessário dos itens apontados.

Sem mais, esta Unidade encontra-se à disposição para demais esclarecimentos.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Adriana Cristina de Moraes Silva, Coordenador(a)**, em 25/02/2025, às 14:35, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marino Pelegrini Neto, Gerente**, em 25/02/2025, às 15:11, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0024639659** e o código CRC **97327670**.

Rua Saguacu, 265 - Bairro Saguacu - CEP 89221-010 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

24.0.244562-3

0024639659v3

Quadro 1

Item	Descrição do Serviço	Observação
1.2.1 2.2.2	Reaterro e compactação com soquete vibratório	Justificar a alteração do coeficiente do compactador e servente, uma vez que a composição utilizada foi do SICRO e não foi alterada nomenclatura e número. Com a alteração deveria ser uma composição própria.
1.4.3 1.4.4 1.4.5 2.4.8 2.4.9 2.4.10 2.4.11 2.4.12 2.4.13 2.4.14 2.4.15	Rede de drenagem diâmetros de 100 e 120	Justificar a alteração do coeficiente da argamassa
1.5.1 2.5.1 2.5.2 2.5.3	Pintura de faixa, setas e tachão	Justificar a retirada do insumo 5914655, uma vez que a composição utilizada foi do SICRO e não foi alterada nomenclatura e número. Com a alteração deveria ser uma composição própria.

ADRIANA
CRISTINA DE
MORAES DA
SILVA:01725705
907

Assinado de forma
digital por ADRIANA
CRISTINA DE MORAES
DA SILVA:01725705907
Dados: 2025.02.25
14:33:33 -03'00'