



**Legenda**

Condensadora para climatização de ambiente fechado, utilizada na parte externa, potência calculada em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h.

Evaporadora para climatização de ambiente fechado, do tipo split h-wall, potência calculada em 9000/12000/18000/24000/30000/48000 BTU/h. Máquina do tipo quente/frio.

**NOTAS:**

- Foram padronizadas as potências dos conjuntos de Condensadoras/Evaporadoras para 9.000BTU/h, 18.000BTU/h, 24.000BTU/h, 30.000BTU/h e 48.000BTU/h. As unidades de Evaporadoras estão na medida do possível bem localizadas nos seus respectivos ambientes, a fim de que possam ter uma melhor distribuição do ar climatizado.
- a Taxa de Renovação do Ar adequada de ambientes climatizados será, no mínimo, de 27 m³/hora/pessoa, exceto no caso específico de ambientes com alta rotatividade de pessoas. Nestes casos a Taxa de Renovação do Ar mínima será de 17 m³/hora/pessoa

ITEM	QTD.	DESCRIÇÃO
UE - 01	14	UNIDADE EVAPORADORA, MODELO H-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/h
UE - 02	1	UNIDADE EVAPORADORA, MODELO H-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/h
UE - 03	3	UNIDADE EVAPORADORA, MODELO H-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/h
UE - 04	4	UNIDADE EVAPORADORA, MODELO H-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/h
UE - 05	1	UNIDADE EVAPORADORA, MODELO H-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/h

**ESPECIFICAÇÕES**

ITEM QTD. DESCRIÇÃO

UE - 01 14 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO H-WALL COM CAPACIDADE DE 18.000BTU/h

UE - 02 1 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO H-WALL COM CAPACIDADE DE 12.000BTU/h

UE - 03 3 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO H-WALL COM CAPACIDADE DE 24.000BTU/h

UE - 04 4 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO H-WALL COM CAPACIDADE DE 30.000BTU/h

UE - 05 1 UNIDADE EVAPORADORA, MODELO H-WALL COM CAPACIDADE DE 9.000BTU/h

**DETALHE 01 - Caixa de passagem p/ ar split Sem escala**

**DETALHE 02 - Esquemas p/ tubulação de interligação Sem escala**

**PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO**

**APROVAÇÕES**

PROJETO: MUNICÍPIO DE JOINVILLE

EDIFICIO: C.E.I. SANTA CATARINA

ENDREÇO: PORTO RICO Nº 215

PROJETO DE CLIMATIZAÇÃO

CLIMATIZAÇÃO

**FERCON**

**Município de Joinville**

**CLT 01/01**