

Remetente: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - 10/03/2016 16:51:45

Status: Estudo Técnico Liberado / Aguardando Envio de Projeto

Parecer / Mensagem:

Em atenção a sua solicitação, informamos que a carga solicitada será liberada mediante a elaboração e execução de projeto de ampliação\reforço na rede de distribuição da Celesc. Entretanto, para dar continuidade ao processo, V. Sa. deverá:-Apresentar projeto elétrico e seus requisitos, elaborado por profissional habilitado perante o CREA.

-Após liberação do projeto elétrico o proprietário do empreendimento ou responsável técnico, deverá solicitar a ligação ou troca de padrão de entrada de energia do empreendimento com pelo menos 120 dias de antecedência, com a finalidade de se elaborar o projeto de conexão e/ou reforço de rede para obtenção de custos. Esta solicitação deverá ser feita de forma presencial em uma de nossas lojas de atendimento, sendo obrigatório a informação do número do projeto de entrada de energia liberado pela Celesc.O atendimento será na tensão nominal de 13,8kV, alimentado diretamente da rede primária de Distribuição da Celesc, através de subestação particular localizada no terreno da edificação.

O ponto de entrega foi deferido conforme solicitado.

A validade da referida consulta prévia será de 06 (Seis) meses, após a data de emissão deste parecer.

Atenciosamente,

Celesc Distribuição SA

Anexos:

Remetente: Thiago Luís Müller - 10/03/2016 14:42:48 - 10/03/

Status: Em Estudo Técnico

Parecer / Mensagem:

Segue para análise projeto de entrada de energia para edifício comercial Zattar.

Anexos:

Prancha1.pdf

Quadro de Cargas.pdf

Remetente: CELESC DISTRIBUIÇÃO S.A - 02/03/2016 09:17:11

Status: Estudo Técnico Não Liberado

Parecer / Mensagem:

Apresentar quadro de carga e calculo de demanda.

Anexos:

Remetente: Thiago Luís Müller - 26/02/2016 15:13:33 - 26/02/

Status: Em Estudo Técnico

Parecer / Mensagem:

Segue para análise projeto de entrada de energia para edifício comercial Zattar.

Anexos:

Prancha1.pdf