



1 DISTRIBUIÇÃO SANITÁRIA DO BARRILETE

ESCALA 1:50

DECLIVIDADE MÍNIMA DAS TUBULAÇÕES DE ESGOTO	
DIÂMETRO	DECLIVIDADE
ø40mm	2%
ø50mm	2%
ø75mm	2%
ø100mm	1%
ø150mm	1%
VENTILÇÃO	1%

SIMBOLOGIA PADRÃO

SÍMBOLO	DESCRIÇÃO
AP	Coluna de águas pluviais
TA	Coluna de esgoto
CV	Coluna de ventilação
	Tubulação de água pluvial
	Tubulação de esgoto
	Tubulação de ventilação

APROVAÇÃO	FUNÇÃO	DATA

DESCRIÇÃO DA REVISÃO		
REVISÃO	DESCRIÇÃO	RESPONSÁVEL DATA
02	Inserção sistema de contenção de cheias	IOCH 23/11/17
01	Adequações CAJ	IOCH 23/10/15
00	Emissão Inicial	IOCH 15/09/15

EDIFÍCIO COMERCIAL E RESIDENCIAL DÉCIO OTERO
 RUA CARLOS LANGE, ANITA GARIBALDI - JOINVILLE/SC

PROFETA/ARCO
INSBRUCK PARTICIPAÇÕES LTDA
 Responsável Técnico
Eng Wilson Ferreira
 CRE-SC 53.398-9

PROJETO HIDROSSANITÁRIO
EQUIPE IOCH ENGENHARIA
 Responsável Técnico
Eng Wilson Ferreira
 CRE-SC 53.398-9

PROJETO Nº: **008-15** DATA: **23/10/15** FOLHA: **HI-17**
 ESCALA: **1:50** Nº DE FOLHAS: **22**
IOCH ENGENHARIA SIMULTÂNEA
 Rua General Antônio Neves, 158 - América - Joinville - SC - CEP 89204-410
 (047) 3028-7770 - ioch@ioch.com.br - www.ioch.com.br

