



Contato: (47) 3026-3015 ou 9.9978-7015. E-mail: manoela@vitaeambiental.com.br

Ofício nº 010/2021/COND

Joinville, 24 de março de 2021.

À Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento – SEPUD.
Rua Quinze de Novembro, 485 – Centro
CEP 89.201-601 - Joinville/SC

A/C Setor de Análise de Estudo de Impacto de Vizinhaça

Referente: Resposta ao Ofício SEI nº 8341283/2021 - SEPUD.UPD
Empreendimento Imobiliário Rua Conselheiro Arp SPE LTDA

Prezados,

Vimos apresentar documento para apreciação desta secretaria em cumprimento ao ofício supramencionado referente ao processo de Estudo de Impacto de Vizinhaça – EIV para implantação de um edifício residencial vertical sito à Rua Conselheiro Arp, 57, América, no município de Joinville/SC.

Atenciosamente,

Manoela E. Maia

Manoela Evangelista Maia
Vitae Ambiental Consultoria
(47) 3026-3015 ou 9.9978-7015

Encaminhamento
Data: 25/03/21
Para: P. Arp
Ação: _____

P-39701
RECEBEMOS EM
25/03/21 8:56
SEPUD
Kubone

Conforme solicitado por ofício SEI Nº 8341283/2021 - SEPUD.UPD, foi feito uma abertura na calçada para medição *in loco* da tubulação do sistema de drenagem pluvial e constou **400 milímetros** de diâmetro de acordo com imagens a seguir.



Imagens Medição *in loco* de diâmetro tubular do sistema de drenagem pluvial



Imagem de abertura em calçada para medição *in loco*

ARNALDO DA SILVA
RAMOS:077898028
60

Assinado de forma digital
por ARNALDO DA SILVA
RAMOS:07789802860
Dados: 2021.03.23
09:40:48 -03'00'

EMPREENDIMENTO RUA CONSELHEIRO ARP SPE LTDA