

Florianópolis, 05 de maio de 2021.

Ao Senhor Secretário  
Marcel Virmont Vieira  
Secretário de Planejamento Urbano e Desenvolvimento de Joinville  
Joinville - SC

Ref.: MEMORANDO SEI Nº 8928279/2021 - SEINFRA.UND  
Empreendimento Celesc Distribuição – Linha de Distribuição  
LD 69 kV Joinville Boa Vista – Seccionamento (Joinville III – Tupy)

Senhor Secretário,

Cumprimentando-o cordialmente, reportamo-nos ao empreendimento e ao memorando em epígrafe que solicita informações complementares, e vimos por meio deste apresentar e justificar os itens solicitados, a saber:

- 1. No Termo de Compromisso (doc. SEI N.8912667) firmado com a Prefeitura Municipal de Joinville, item 2.2, não foi encontrado a sondagem dos locais de implantação dos postes (item "b").**

Resposta – Nos itens V.2.2 e V.2.3 do EIV, são descritos todos os trechos (das ruas) com tubulação de água e esgoto, conforme informações fornecidas pela Concessionária de Água e Esgoto.

As fundações serão em manilha de concreto, e por tratar-se de uma linha de distribuição urbana será necessário a execução de sondagens expeditas para a verificação da existência ou não de interferências subterrâneas (todos os tipos de tubulações) nos locais onde serão executadas as fundações das estruturas.

Para tanto adotará o procedimento: Escavação cuidadosa com a utilização de mini escavadeira até encontrar alguma interferência ou até a profundidade máxima de três metros, quando não será considerada a possibilidade de encontrá-las.

Previamente ao início das obras, a Celesc comunicará o SEINFRA, e caso seja detectada rede de drenagem será solicitado o apoio técnico para adequação.

- 2. Idem para a Anotação de Responsabilidade Técnica dos serviços pretendidos no local (item "c"). A ART apresentada dá conta de obra é na Rua Procópio Gomes.**

Resposta – Encaminhamos as ARTs de projeto eletromecânico e civil retificadas para o endereço Rua Albano Schimdt, ponto de início da LD 69 kV Joinville Boa Vista – Seccionamento (Joinville III – Tupy) a partir da futura subestação SE 138kV Joinville Boa Vista.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimento necessário.

Atenciosamente,

Orlando Foes Neto  
Divisão de Meio da Distribuição