



OFÍCIO SEI Nº 9495862/2021 - SEPUD.UPD

Joinville, 14 de junho de 2021.

Requerente: Ascensus Logística LTDA.

Protocolo nº 20278/2021

Endereço do Empreendimento: Rua Dona Francisca, nº 6.750 – Zona Industrial Norte – Joinville/SC

Assunto: Estudo de Impacto de Vizinhança do Empreendimento Central de Armazenamento Temporário de Resíduos Classe I

Solicitação de Complementação

Após análise da complementação do Estudo de Impacto de Vizinhança Central de Armazenamento Temporário de Resíduos Classe I, entregue à Comissão Técnica Multidisciplinar do EIV, nomeada pelo Decreto nº nomeada pelo Decreto nº 35.732/2019, solicitamos a atenção aos itens abaixo relacionados:

- Pág. 8. Para o dimensionamento do ramal de descarga na Servidão Leopoldo João Batista e na Rua Dona Francisca, apresentar a planta geral da bacia contribuinte, combinando a localização da área de drenagem. No caso de não existir planta planialtimétrica da bacia, deve ser delimitado o divisor topográfico por poligonal nivelada e a área de contribuição utilizada, cotas de arranque e de chegada da rede;
- Informamos que os locais de descarga apresentados pelo empreendedor não possuem rede de drenagem pública, tampouco projeto de ampliação e ou implantação. Para viabilizar a implantação da drenagem do empreendimento o empreendedor deverá elaborar um anteprojeto, conforme descrito no Plano Diretor de Drenagem Urbana de Joinville, e submetê-lo a aprovação da SEINFRA. Neste caso o projeto executivo e respectivos detalhes serão de responsabilidade do empreendedor, não sendo necessária sua apresentação ou aprovação. Após a execução da obra deverá ser encaminhado a SEINFRA o cadastro da rede implantada, contendo todos os elementos realmente implantados (como Construído);
- Os dispositivos a empregar em via pública são os padrões existentes no manual de drenagem anexo ao mesmo já citado no Plano Diretor de Drenagem;
- O local é passível de inundação e alagamento.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Isabelle Costa Luis, Servidor(a) Público(a)**, em 14/06/2021, às 11:30, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jose Luiz Costodio, Servidor(a) Público(a)**, em 14/06/2021, às 12:05, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Paulo Roberto Rodrigues, Servidor(a) Público(a)**, em 14/06/2021, às 12:23, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Ricardo Gaedke, Servidor(a) Público(a)**, em 14/06/2021, às 12:25, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9495862** e o código CRC **E67BB796**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89.201-600 - Joinville - SC - www.joinville.sc.gov.br

21.0.103155-2

9495862v10