



## Prefeitura de Joinville

### OFÍCIO SEI N° 0013114067/2022 - SEPUD.UPL.AIU

Joinville, 02 de junho de 2022.

Processo: **Condomínio Residencial Vertical - Rua Dorothóvio do Nascimento**

Protocolo: **10304/2022**

Endereço do empreendimento: Rua Dorothóvio do Nascimento, s/n, Jardim Sofia

Interessado: Fontanive Blue Hubner Incorporação de Imóveis SPE LTDA

DBio Consultoria Ltda

**Assunto:** Estudo de Impacto de Vizinhança - Solicitação de complementação

Após análise da complementação apresentada em reunião ocorrida no dia 02 de junho de 2022, a Comissão Técnica Multidisciplinar de Análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV, nomeada pelo Decreto n° 44.269, de 21 de setembro de 2021 e alterada pelo Decreto n° 47.389, de 13 de abril de 2022, considerou a necessidade de **complementação** de informações e solicita:

Revisar o projeto de drenagem prestando as seguintes informações mínimas:

- a) Indicar o nome das vias públicas em que se pretende escavar/implantar redes;
- b) Indicar o curso d'água que se pretende realizar a descarga do empreendimento (No caso, trata-se do Rio do Braço);
- c) Os dispositivos de drenagem (Caixas de inspeção/passagem, bocas de lobo, ligações domiciliares), modos de apresentação a serem utilizados em via pública são aqueles dispostos no manual de drenagem (Caderno R9) do Plano Diretor de Drenagem Urbana - PDDU, disponível no site da Prefeitura - conciliar;
- d) Apresentar o perfil longitudinal do trecho de rede de drenagem pluvial, com declividades, bitolas e dispositivos. Apresentar tabela resumo de quantidades.
- e) No tocante a apresentação, homogeneizar os tamanhos de letras de cotas, chamadas, títulos;
- f) Apesar da tubulação de descarga em via pública com diâmetro de 1,20 metros atender ao solicitado através do Memorando n° 0011902471/SEINFRA.UND., fornecido à SAMA no Processo SEI n° 21.0.209199-0 integrante do Requerimento de Licenciamento Ambiental para Condomínio Residencial ou Comercial (Proc. SEI n° 21.0.141167-3), identificamos um trecho desta tubulação em via pública no Projeto de Drenagem apresentado neste EIV (Folha 01/02), com a indicação em planta de trecho com diâmetro 1,00 metro à ser implantado, o que deverá ser corrigido para o diâmetro correto de 1,20 metros.
- g) Apresentar a ART correspondente para os projetos de drenagem pluvial.

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Aparecida Lopes Roman, Servidor(a) Público(a)**, em 02/06/2022, às 10:49, conforme a Medida Provisória n° 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal n°8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal n° 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gilberto Lessa dos Santos, Servidor(a) Público(a)**, em 02/06/2022, às 13:22, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Marcos Alexandre Polzin, Gerente**, em 02/06/2022, às 13:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luis Maciel Pimpao Pimentel, Coordenador (a)**, em 02/06/2022, às 13:48, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Gabriel Esteves Ribeiro, Servidor(a) Público(a)**, em 03/06/2022, às 08:14, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Vladimir Tavares Constante, Servidor(a) Público(a)**, em 03/06/2022, às 08:17, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013114067** e o código CRC **D59A0415**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

22.0.100039-0

0013114067v4