



### OFÍCIO SEI Nº 0013454977/2022 - SEPUD.UPL.AIU

Joinville, 04 de julho de 2022.

Processo: **IAB Administradora de Bens Ltda**

Protocolo: **51474/2021**

Endereço do empreendimento: Rua Itajubá, nº 768, Bom Retiro

Interessado: IAB Administradora de Bens Ltda

Ability Engenharia Ambiental

**Assunto:** Estudo de Impacto de Vizinhança - Solicitação de complementação

Após análise da complementação apresentada em reunião ocorrida no dia 04 de julho de 2022, a Comissão Técnica Multidisciplinar de Análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV, nomeada pelo Decreto nº 44.269, de 21 de setembro de 2021 e alterada pelo Decreto nº 47.389, de 13 de abril de 2022, considerou a necessidade de **complementação** de informações e solicita:

- a) No item proposição de medidas preventivas, deve-se incluir a coluna responsabilidade da implantação;
- b) Na tabela da página 125, deve-se incluir a coluna responsabilidade da implantação;
- c) Apresentar declaração de aprovação de projeto de sistema de tratamento de efluentes, expedida pela Sama;
- d) Detalhar redes de coleta de águas pluviais existentes e apresentar projeto de mecanismo de controle de vazão de águas pluviais, conforme orientações da Unidade de Drenagem da SEINFRA;
- e) Na Página 24 – item 10.1.1. - Bacia Hidrográfica / Recursos Hídricos, a descrição dos afluentes não é do rio Cubatão e sim Cachoeira. Revisar todo o item;
- f) Indicar a fonte de pesquisa da figura 43;
- g) Na página 82, apresentar dados mais atualizados em relação a segurança pública;
- h) Na página 84, apresentar dados mais atualizados de domicílios com abastecimento de água;

Atenciosamente,





Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Aparecida Lopes Roman, Servidor(a) Público(a)**, em 05/07/2022, às 12:43, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Adilson Gorniack, Servidor(a) Público(a)**, em 05/07/2022, às 18:47, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0013454977** e o código CRC **A88AEC45**.

---

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

---

21.0.239798-4

0013454977v5