

IAB Administradora de Bens Ltda

Protocolo: 51474/2021

Rua Itajubá, nº 768 – Bairro Bom Retiro
Joinville/SC.

Joinville, 08 de dezembro de 2022.

DECLARAÇÃO TÉCNICA - DRENAGEM

Assunto: Resposta ao OFÍCIO SEI Nº 0014774720/2022 - SEPUR.UPL.AIU.

Referência: Protocolo 51604/2021

À Comissão Técnica Multidisciplinar

Prezado Sr.,

Referente ao ofício e solicitações declaramos para os devidos fins que não foi identificado em visita técnica realizada no dia 10/11/2022 a existência da tubulação do imóvel confrontante desaguando na área em estudo conforme imagem fornecida pela Unidade de Drenagem – SEINFRA.



Imagem Unidade de Drenagem – SEINFRA



Imagem realizada em 10/11/2022 em visita de campo

Dessa forma verificou-se com o proprietário do imóvel IAB Administradora de Bens Ltda, e com o responsável pela construção do condomínio que é a IAB Administradora de Bens Ltda que na execução da drenagem do condomínio a mesma foi direcionada para Rua Itajubá, e não para o imóvel em estudo conforme imagem fornecida.

Considerar as informações aqui apresentadas nesta declaração.

Cordialmente,

Marcio Lisboa
Engenheiro Civil
CREA/SC 122671-4

IAB Administradora de Bens Ltda
Proprietário
CNPJ: 08.111.520/0001-83