



ESTADO DE SANTA CATARINA
SECRETARIA DE ESTADO DA SEGURANÇA PÚBLICA
CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE SANTA CATARINA



ATESTADO DE HABITE-SE

Com fundamento nos incisos II, III e IV do artigo 108 da Constituição do Estado de Santa Catarina (E.C. 033/2003), na Lei Estadual nº 16.157 de 07/11/2013 e no Decreto Executivo Estadual nº 1.957 de 20/12/2013, atestamos que a edificação abaixo qualificada atende aos padrões mínimos de segurança contra incêndio. Estando apta a ser habitada a partir de: 26/02/2021.

1. IDENTIFICAÇÃO DO TERRENO / EDIFICAÇÃO

Registro da Endereço (RE): RE8179000166A		
Nome da Edificação: Rodoviária de Joinville		
Nome Fantasia: Rodoviária Harold Nielson		
Logradouro público: Rua Paraíba		Nº: 769
Bairro: ANITA GARIBALDI	Município: JOINVILLE/SC	CEP: 89203-530
Complemento: Rodoviária de Joinville		LAT/LONG: (-26.3150468,-48.8575403)
Referência:		Arquivo:
Blocos Homologados CBMSC: 0		Blocos Cadastrados CBMSC: 1

2. RESPONSÁVEIS PELO IMÓVEL

NR	Nome Completo	CPF
1	Inst de Previd Social Dos Serv Publ do Munic de Jlle	01.280.363/0001-90
2	LUIZ CARLOS DA SILVA JANUÁRIO	507.922.379-00

3. DADOS DA SOLICITAÇÃO

Protocolo: H8179000029A	Complexidade: Alta Complexidade	Nº de Blocos: 1
Área total da solicitação: 6.375,06 (m²)		
Nome Solicitante: Rodrigo Oliare		CPF/CNPJ : 078.921.399-07
Data da Solicitação: 25/02/2021	Quantidade de anexos: 6	

-> 3.1. DETALHES POR BLOCO

3.1.1. RODOVIÁRIA

Área da solicitação: 6.375,06 (m2)	Área aprovada: 6.375,06 (m2)	Área do projeto: 6.375,06 (m2)
Nº de pavimentos: 1	Altura: 9,00 (m)	Área do pavimento Tipo: 1.038,49 (m)
Complexidade: Alta Complexidade	Carga de incêndio: Baixa - 200,00 (MJ/m2)	Situação: RECENTE Lotação Máxima: 1175
Tipo da Edificação: ALVENARIA ESTRUTURAL	Tipo de Escada: Comum	Quantidade de Glp: --
Responsável técnico: NATHALIA DE SOUZA ZATTAR		Registro (CREA/CAU, outros): SCA69107-0

OCUPAÇÕES

NR	Ocupação	Destinação	Área do Bloco	Área do comum	Área Solicitada
1	F-4 [Local de Reunião de Público] Estação e terminal de passageiro	Estações rodoferroviárias e marítimas	6.375,06 (m²)	0,00 (m²)	6.375,06 (m²)

RISCOS ESPECIAIS

Nenhum risco especial encontrado para essa solicitação.

SISTEMAS E MEDIDAS DE SEGURANÇA -> [SIGLA] - SISTEMA/MEDIDA

[PPE] - Proteção por extintores	[SHP] - Sistema hidráulico preventivo
[CMAR] - Controle de materiais de acabamento e revestimento	[IE] - Iluminação de emergência
[SEM] - Sinalização de emergência	[IEL] - Instalações elétricas
[SE] - Saídas de emergência	

4. RESULTADO DA SOLICITAÇÃO

Resultado : DEFERIDO

Observações:

Assinatura Eletrônica

Orly FENDRICH Junior - Cabo

.....
NOME

JOINVILLE, 26/02/2021

.....
LOCAL E DATA

Autenticidade: **da39a3ee5e6b4b0d3255bfef95601890afd80709**