

**OFÍCIO SEI Nº 0019284618/2023 - SEPUR.UPL.AIU**

Joinville, 28 de novembro de 2023.

À MRV MRL Santa Catarina Incorporações LTDA

Processo: **Condomínio Residencial Vertical Rua Santa Catarina, 4.975**

Protocolo: **37902/2022**

Endereço do empreendimento: Rua Santa Catarina, 4975, Santa Catarina

Interessado: MRV MRL Santa Catarina Incorporações LTDA

Ability Engenharia Ambiental

**Assunto:** Estudo de Impacto de Vizinhança - Solicitação de complementação

Após análise da complementação apresentada em reunião ocorrida no dia 24 de novembro de 2023, a Comissão Técnica Multidisciplinar de Análise dos Estudos de Impacto de Vizinhança - EIV, nomeada pelo Decreto nº 56.544, de 19 de setembro de 2023 e alterada pelo Decreto nº 57.340, de 08 de novembro de 2023, considerou a necessidade de **complementação** de informações e solicita:

- 1) Verificar a versão apresentada do EIV, pois foi entregue um documento desatualizado, sendo necessária uma revisão integral do estudo;
- 2) Verificar qual é a proposta final do empreendimento e atualizar o EIV, por exemplo a implantação da página 45 e 58 não correspondem;
- 3) No item ruído, verificar informação de limites de decibéis para o zoneamento “SA-03 - FV” e também porque na tabela é informado que o índice permitido diurno é de 55 db e na tabela 02 é informado que o limite é de 70 db e o índice noturno é de 50 db e na tabela 03 é informado que o limite é de 60 db;
- 4) Reitera o item 6.1 solicitado no ofício SEI 0014473284/2022;
- 5) Na tabela dos índices urbanísticos, considerar zoneamento para “SA-03 - FV” e apresentar item conforme [Anexo I da IN nº 01/2023](#);
- 6) Em relação ao impacto no sistema viário, é necessário apresentar tabela de contagens de tráfego, conforme modelo disponível no [Anexo I da IN nº 01/2023](#);
- 7) Apresentar detalhe do piso tátil do abrigo de passageiros;
- 8) Para o projeto do passeio considerar a implantação de arborização conforme especificado no [Plano de Arborização e ao Guia de Arborização Urbana](#), observando principalmente o porte, a espécie a ser plantada, dimensionamento do canteiro e distâncias mínimas recomendadas em relação ao porte da arborização;

Atenciosamente,



Documento assinado eletronicamente por **Sabrina Aparecida Lopes Roman, Coordenador(a)**, em 28/11/2023, às 11:18, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Jessica Pollum, Servidor(a) Público(a)**, em 28/11/2023, às 12:21, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Tiago Lemos Benghi, Servidor(a) Público(a)**, em 28/11/2023, às 13:10, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Andre Luis Maciel Pimpao Pimentel, Coordenador(a)**, em 28/11/2023, às 13:13, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



Documento assinado eletronicamente por **Isadora Bernardo Cisz, Coordenador(a)**, em 28/11/2023, às 13:26, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **0019284618** e o código CRC **D5E9B48A**.

Rua Quinze de Novembro, 485 - Bairro Centro - CEP 89201-601 - Joinville - SC - [www.joinville.sc.gov.br](http://www.joinville.sc.gov.br)

22.0.311454-6

0019284618v3