

AZ-10121


Joinville/SC, 15 de Julho de 2021.

À**Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável – SEPUP****Solicitação de Inclusão de Documentos.****Requerente: Serviço Social da Indústria.**

Prezados (as),

A AZIMUTE Consultoria e Projetos de Engenharia vem através do presente registrar a entrega do Atestado de Aprovação de Projeto Hidrossanitário referente ao processo de Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV para atividade de Instituição de Ensino – SESI.

Atenciosamente,

**DATA:****RESPONSÁVEL:**

P-39880
RECEBEMOS EIV.
16/07/21 10:07
SEPUP

1 de 1




Companhia Águas de Joinville

**APROVAÇÃO DE PROJETO SEI Nº 9836148 -
CAJ.DITEC/CAJ.DITEC.GEX/CAJ.DITEC.GEX.CPP**

**PROJ Nº 103/2021
PROTOCOLO: 9059870
PROCESSO SEI Nº 21.1.007535-4
VÁLIDA ATÉ 15/07/2023**

A Companhia Águas de Joinville, empresa pública, criada por autorização da Lei Municipal nº 5.054/2004, concessionária dos serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário no Município de Joinville/SC, em resposta à "Solicitação de Aprovação do Projeto 9829665 ", tendo em vista o resultado da análise da capacidade de atendimento do(s) sistema(s), **APROVA** o(s) Projeto(s) de Abastecimento de Água e/ou Esgotamento Sanitário do empreendimento abaixo identificado, elaborado(s) segundo as diretrizes gerais e específicas informadas na Declaração de Viabilidade Técnica **DVT 144/2021**, a qual passa a ser substituída por este.

INFORMAÇÕES DO EMPREENDEDOR				
Empreendedor:	Serviço Social da Indústria - SESI/DR/SC			
CNPJ / CPF:	03.777.341/0001-66			
Endereço:	Rod. Admar Gonzaga	Número:	2765	
Bairro:	Itacorubi			
Cidade:	Florianópolis	Estado:	SC	
INFORMAÇÕES DO EMPREENDIMENTO				
Inscrição Imobiliária do Imóvel:	13-20-14-67-0252			
Matrícula:	1355570-7			
Nome do Empreendimento:	Escola S Joinville			
Endereço:	Rua Urussanga	Número:	138	
Bairro:	Bucarein			
Cidade:	Joinville	Estado:	SC	
CARACTERÍSTICAS DO EMPREENDIMENTO				
Tipo de Empreendimento:	Instituto de Ensino			
Quantidade de Unidades:	156	Hidrômetro existente matrícula:	0	
Quantidade de Edificações:	2	Solicitar Hidrômetro:	HD de 4" - Classe C-K. Ult.	Quantidade
População Residencial:	0			1
População Comercial:	0	Consumo de Água (m³/dia):	300,00	m³/d
População Industrial:	0	Contribuição de esgoto (m³/dia):	240,00	m³/d
Outros:	6000	População Total:	6000	
Entrega do	30/06/2024			

empreendimento:	
-----------------	--

Documentos anexos analisados:

1. Memorial descritivo e de cálculo.

2. Plantas de Projeto:

* HIDROSANITÁRIO 01/42 a 42/42

* MEMORIAL DESCRITIVO E JUSTIFICATIVO- 01/11 a 11/11

3. Responsável técnico pela elaboração do projeto: GUSTAVO GUARNIERI - Registro nº: 120980-0 CREA-SC

Diretrizes Gerais¹**Água:**

1. A análise da capacidade de atendimento do Sistema Público de Abastecimento de Água resultou na “viabilidade técnica positiva sem necessidade de obras”.

2. Solicitar ligação de água/hidrômetro: 1 HD de 4" - Classe C-K. Ult.

3. A ligação deverá ser feita na Rua Urussanga

4. Diâmetro da rede pública de água: DN 250mm

5. Consideram-se aprovados por esta empresa, os itens do Projeto de Abastecimento de Água, descritos abaixo:

a. Dimensionamento e Localização do Hidrômetro;

b. Dimensionamento e Localização do Ramal Interno;

c. Dimensionamento e Localização do Sistema de Reservação de Água.

6. O assentamento da tubulação, bem como todos os procedimentos executivos, deverá estar em conformidade com as prescrições da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT.

7. Tubos e conexões de PVC PBA deverão estar em conformidade com as normas ABNT NBR 10.351 e NBR 5.647.

(PTA/abdr)

Esgoto:

1. A análise da capacidade de atendimento do Sistema Público de Coleta e Tratamento de Esgoto Sanitário resultou na “viabilidade técnica positiva sem necessidade de obras”.

2. A ligação deverá ser feita através da rede existente da Rua Santos

3. Diâmetro/material da rede pública coletora: DN 150 mm / PVC CORR

4. Diâmetro/material da ligação: DN 150 mm / PVC

5. Profundidade da ligação na caixa de inspeção: 0,60 metros

6. Os itens, descritos abaixo, do projeto de Esgotamento Sanitário foram aprovados por esta Companhia:

a. Separação de efluentes do esgoto sanitário entre tubos de gordura, esgoto primário e secundário;

b. Volume e detalhes técnicos do tipo de caixas de gordura adotada;

c. Locação e cotas para interligação do ramal predial de esgoto em conformidade com a certidão de viabilidade técnica;

d. Caixa redutora de pressão (quando necessário).

(PTA/abdr)

Croqui de Localização do Empreendimento:

**Notas:**

1. A “Diretrizes Gerais” são estabelecidas por ocasião da análise de viabilidade técnica (DVT), sendo as mesmas reproduzidas quando da análise do Projeto – Padrão CAJ, a fim de se verificar se o mesmo atende o que foi exigido.
2. Esta “Declaração de Aprovação de Projeto – Padrão CAJ” assegura que a Companhia Águas de Joinville, após análise das informações fornecidas pelo empreendedor, considerou apto(s) o(s) Projeto(s) de Abastecimento de Água e/ou de Esgotamento Sanitário apresentado(s), facultando-lhe a partir de então o registro do pedido de ligação de água e/ou de coleta de esgoto.
3. Este documento não produz efeitos jurídicos para além das partes nele nominadas, assim como não dispensa, tampouco substitui licenças, alvarás, certidões, autorizações, ou quaisquer outros documentos necessários ao prosseguimento da implantação do empreendimento, seja de qual natureza for, exigidos por ente público ou privado, ainda que em decorrência de cumprimento de obrigação legal.



Documento assinado eletronicamente por **Priscila Kayane Krambeck Voltolini**, **Coordenador (a)**, em 15/07/2021, às 10:02, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº 8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.



A autenticidade do documento pode ser conferida no site <https://portalsei.joinville.sc.gov.br/> informando o código verificador **9836148** e o código CRC **0214F9BD**.

Rua XV de Novembro, 3950 - Bairro Glória - CEP 89216-202 - Joinville - SC -
www.aguasdejoinville.com.br

21.1.007535-4

9836148v3