

**Estudo de Impacto da Vizinhança <eiv@joinville.sc.gov.br>**

EIV LD 138KV JOINVILLE PARANAGUAMIRIM – CISER - nº 25382/2024.

Wagner Felipe Vogel25 de março de 2025 às
16:46Para: [REDACTED] em nome de
Estudo de Impacto da Vizinhança" <eiv@joinville.sc.gov.br>,
[REDACTED]

Prezada Sabrina,

Em atenção ao EIV LD 138kV Joinville Paranaguamirim – CISER - nº 25382/2024., cuja obra a CELESC é a executora decorrente de Convênio firmado entre Governo do Estado de Santa Catarina e a empresa CISER, venho através deste solicitar revisão quanto à solicitação de realização de sondagem nas estruturas da referida Linha de Distribuição.

A CELESC, por padrão de execução em obras de linhas de distribuição, delega à executora contratada a realização de sondagem através da utilização de trado manual, de maneira a se identificar quaisquer obstáculos que precisem ser transpostos e com a devida atenção que a escavação demanda. A realização de sondagem em todos os pontos da Linha de Distribuição, de forma antecipada a sua execução, representa um custo elevado ao empreendimento, sem o devido benefício de projeto.

Assim, nossa solicitação é de que a empreiteira contratada possa fazer, aos mesmos moldes do realizado nas obras de outras Linhas de Distribuição implementadas - Através da escavação investigativa, preliminarmente à escavação da fundação, de modo a identificar possíveis interferências.

Desde já, agradeço a atenção.

Att

**Wagner Felipe Vogel**Agência Regional de Joinville
Gerente - ARJOI
[REDACTED]

Classificação: Interno