

bab – 001/22

Joinville, 20 de janeiro de 2022

À Secretaria de Planejamento Urbano e Desenvolvimento Sustentável - SEPUD

Assunto: Atendimento ao Ofício SEI nº 0011099776/2021

Empreendimento: Mitra Diocesana de Joinville

CNPJ: 84.708.478/0007-56

SEI nº: 21.0.128138-9

Protocolo nº: 22055/2021

Prezado Sr.

Cumprimentando V.S^a., vimos por meio deste apresentar documentação e esclarecimentos em atendimento ao Ofício SEI nº 0011099776/2021.

Estamos à disposição para maiores esclarecimentos e abertos para novas solicitações. Certo de vossa compreensão, despedimo-nos e na oportunidade renovamos protestos de consideração e respeito.

Atenciosamente,



Conrado Borges de Barros
Engenheiro Ambiental e de Segurança do Trabalho
CREA/SC: 082999-5

OFÍCIO

a) Apresentar planta de implantação do empreendimento com os respectivos usos;

R.: Segue, em Anexo 1.

b) Apresentar medição de ruídos pré-implantação;

R.: Segue, em Anexo 2.

c) Corrigir a responsabilidade do item de sistema viário na matriz de impactos, de município para construtora;

R.: Corrigido, conforme EIV retificado em Anexo 3.

d) Com relação à drenagem:

- 1) No memorial descritivo, ao final, na escolha da bitola da descarga, rever o arredondamento. Acreditamos que o autor queira referir-se a um diâmetro de 150 mm e não de 15 mm;
- 2) No projeto, o sistema de amortecimento (retenção) de água de chuva mostra um conjunto de 6 reservatórios de 2000 litros cada. No memorial registra a necessidade de armazenamento de 46 m³ e reservatórios unitários de 1500 litros cada. Compatibilizar;

R.: Segue, em Anexo 4, Memorial Descritivo retificado.