RELATÓRIO SEI Nº 31505462/2026 - SES.UVI

Joinville, 05 de novembro de 2026.

RELATÓRIO DO CONTROLE DE ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO NO MUNICÍPIO DE JOINVILLE - 2025

O controle e o monitoramento da qualidade e potabilidade da água para consumo humano no município são executados pela Unidade de Vigilância Sanitária, em conformidade com o Programa Nacional de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (VIGIAGUA). O programa assegura o fornecimento contínuo de água em quantidade suficiente e com padrão de potabilidade adequado à legislação vigente (Portaria GM/MS 888/2021).

Integradas às diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS), as ações do VIGIAGUA atuam na prevenção de doenças transmitidas pela água e na promoção da saúde pública.

A execução das atividades é realizada pelas Secretarias Municipais e Estaduais de Saúde — com coordenação da equipe da GESAM/DIVS —, em articulação com o Ministério da Saúde, por meio da Coordenação - Geral de Vigilância em Saúde Ambiental.

Janeiro 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	46	46	00
Coliformes Totais	46	46	00
Cloro Residual Livre	46	46	00
Flúor	18	18	01
Turbidez	46	46	00

Fevereiro 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	53	53	00
Coliformes Totais	53	53	00
Cloro Residual Livre	53	53	00
Flúor	19	09	10
Turbidez	53	53	00

Março 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	61	61	00
Coliformes Totais	61	61	00
Cloro Residual Livre	61	61	02
Flúor	30	13	17
Turbidez	61	61	00

Abril 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	60	60	00
Coliformes Totais	60	60	00
Cloro Residual Livre	60	60	00
Flúor	27	19	08
Turbidez	60	60	00

Maio 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	53	53	00
Coliformes Totais	53	53	00
Cloro Residual Livre	53	53	00
Flúor	22	17	05
Turbidez	53	53	00

Junho 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	52	52	00
Coliformes Totais	52	50	02
Cloro Residual Livre	52	52	00
Flúor	21	21	00
Turbidez	52	52	00

Julho 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	63	63	00

Coliformes Totais	63	62	01
Cloro Residual Livre	63	62	01
Flúor	21	21	00
Turbidez	63	63	00

Agosto 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	68	68	00
Coliformes Totais	68	68	00
Cloro Residual Livre	68	68	00
Flúor	21	20	01
Turbidez	68	68	00

Setembro 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	68	68	00
Coliformes Totais	68	68	00
Cloro Residual Livre	68	68	00
Flúor	29	28	01
Turbidez	68	68	00

Outubro 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	59	59	00
Coliformes Totais	59	59	00
Cloro Residual Livre	59	59	00
Flúor	21	20	01
Turbidez	59	59	00

Novembro 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	58	58	00
Coliformes Totais	58	58	00
Cloro Residual Livre	58	58	00
Flúor	28	25	03
Turbidez	58	58	00

Dezembro 2025:

Parâmetro	Número de Amostras	Em conformidade	Desconformidade
Escherichia Coli	63	63	00
Coliformes Totais	63	63	00
Cloro Residual Livre	63	59	04
Flúor	26	26	00
Turbidez	63	63	00

Para mais informações consulte a Unidade de Vigilância Sanitária.

Documento assinado eletronicamente por **Fabiane Maier**, **Coordenador(a)**, em 05/11/2026, às 11:52, conforme a Medida Provisória nº 2.200-2, de 24/08/2001, Decreto Federal nº8.539, de 08/10/2015 e o Decreto Municipal nº 21.863, de 30/01/2014.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://portalsei.joinville.sc.gov.br/ informando o código verificador **31505462** e o código CRC **19EFB462**.